



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0267/01/2013**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Kłapy przeciwpożarowe typu KTM w odmianach:  
KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV**

Zawierający / containing: **stal, silikaty i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach wentylacji ogólnej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie kłap przeciwpożarowych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Wytwórca / producer:

**SMAY Sp. z o. o.  
31-587 Kraków  
ul. Ciepłownicza 29**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

**SMAY Sp. z o. o.  
31-587 Kraków  
ul. Ciepłownicza 29**

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-03-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2018-03-27  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 27 marca 2013

The date of issue of the certificate: 27th March 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

prq. T. Podsiady



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 095/2009

1. Producent wyrobu budowlanego: SMAY sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków.
2. Nazwa wyrobu budowlanego: przeciwpożarowe klapy odcinające typu KTM, do przewodów wentylacyjnych, produkowane w wersjach mufowej i nypłowej typu: KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV, spełniające kryteria klasy odporności ogniowej EIS 120, wg PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1366-2:2001.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 28.12.10-30.20.
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
  - do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej i klimatyzacyjnych w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego oraz poza przegrodami. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Podczas normalnej pracy instalacji przegrody klapy znajdują się w pozycji otwartej, zamkniętej lub pozycji pośredniej w zależności od typu klapy. W przypadku pożaru następuje przejście przegrody klapy od pozycji otwartej do zamkniętej,
  - klapy typy KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME-VAV mogą być montowane w następujących przegrodach budowlanych:
    - stropach betonowych o grubości nie mniejszej niż 150 mm,
    - ścianach betonowych o grubości nie mniejszej niż 110 mm,
    - ścianach murowanych z bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 115 mm,
    - ścianach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm, o klasie odporności ogniowej EI 120,
    - przegrodach budowlanych o niższej klasie odporności ogniowej niż EI 120, w takim przypadku klapy mają odporność ogniową równą odporności przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelności.
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7566/2009.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:
  - kształt i wymiary
  - klasa odporności ogniowej EIS 120, wg PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1366-2:2001
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej, numer certyfikatu:  
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji; Certyfikat Akredytacji PCA nr AC 020.  
Certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą techniczną Nr ITB – 1662/W.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Pełnomocnik ds.  
Systemu Zarządzania Jakością

*P. T. Dąbrowski*

KRAKÓW 23.12.2009. „SMAY” Sp. z o.o. mgr inż. Piotr Dąbrowski

ul. Ciepłownicza 29

31-587 KRAKÓW

(miejsce i data wystawienia) 12 680 20 81, fax 12 378 18 88 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

REGON 356295933

NIP 678-28-21-888