



CMC Zawiercie S.A.

CMC Zawiercie S.A. Zakład Dąbrowa Górnicza
41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 15

DATA: 2012-05-10

Works - Certificate
wg PN-EN 10204:2006

PARTIE NR:	
1976	/12
	/12
	/12
	/12
	/12
	/12

Świadectwo odbioru 3.1

(Inspection certificate 3.1)

Nr dostawy:	80745386
-------------	----------

Rodzaj materiału - stan dostawy (Item and specification material)	Nr wytopu (Heat no)	Wymiar (Diameter) mm	Gatunek stali (Steel type)	Sztuk (Pieces)	Waga (Weight) kg
	120877	6	St 500-b	zgodnie z 80745386	zgodnie z 80745386
	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

SKŁAD CHEMICZNY (CHEMICAL COMPOSITION)

Wytop (Heat)	C	Mn	Si	P	S	Ceq
120877	0.12	0.70	0.11	0.015	0.012	0.28
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

WŁASNOŚCI MECHANICZNE (MECHANICAL TESTS)

Wytop (Heat)	R _{p0.2} [MPa]	R _m [Mpa]	A ₁₀ [%]	A _{gt} [%]	R _m /R _e	f _r	Próba zginanie z odginaniem (Band test)	Próbki starzone (Samples aged)
120877	648	681	9.5	3.0	1.05	0.065	+	V
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kontrola Jakości
(Control of Quality)WYRÓB POSIADA
CERTYFIKAT NR 146/10
WYDANY PRZEZ "ZETOM"
KATOWICE NA ZGODNOŚĆ
Z APROBATĄ TECHNICZNĄ
ITB AT-15-4624/2010WYRÓB POSIADA
CERTYFIKAT NR 52/10
WYDANY PRZEZ "ZETOM"
KATOWICE NA ZGODNOŚĆ
Z APROBATĄ TECHNICZNĄ
IBDIM AT-2009-03-1648 +A1Z up. DYREKTORA OPERACYJNEGO
ds. WYROBÓW ZERNOWALCOWANYCH
PIOTRA PATERA
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

Rafał SUPERNĄK

SPECJALISTA
ds. KONTROLI JAKOŚCI
Rafał MĘDREKCMC ZAWIERCIE S.A.
ZAKŁAD DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Roździeńskiego 15
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP: 649-00-01-173; REGON: 272619315
tel: 32/7365422; fax: 32/7927568TOM2 Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin
Zgodne z oryginałem