

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

INSPECTION DOCUMENT / ŚWIADECTWO ODBIORU
BRANDENBURGER ELEKTROSTAHLWERKE GMBH

Waltersdorfer Straße 40 D - 14770 Brandenburg a.d. Havel
Tel: 03381/350-0 Fax: 03381/350 210 E-Mail: Direktion.BES@rivagroup.com
Internet: www.rivagroup.com



KUNDE / CUSTOMER / KLIENT TOM2 SP. Z O.O. POMORSKA 112 70812 SZCZECIN POLEN	DATUM / DATE / DATA	Nr. / No
	14/05/12	3559
	AUFTRAGS - NR. / ORDER - NO. / ZAMÓWIENIE NR. VA221 *	
	STAHLORTE / GRADE / GATUNEK	NORM / TYP
	K500B-KR	IBDIM AT/2006-03-2004/1 ITB AT-15-6760/2012
	LIEFERZUSTAND / DELIVERY CONDITION STAN DOSTAWY	MASSE / WEIGHT / MASA
	ERZEUGNISFORM / PRODUCT / WYTWÓR BETONSTAHL IN COILS	

BEMERKUNGEN
REMARKS / ADNOTACJE

CHARGE HEAT WYTOP	CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG % - CHEMICAL ANALYSIS % - SKŁAD CHEMICZNY %											
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Ti	C _{eq}
13639	0,20	1,08	0,19	0,014	0,024				0,15	0,011		0,42

MECHANISCHE KENNWERTE - MECHANICAL PROPERTIES - WYNIKI BADAŃ MECHANICZNYCH

CHARGE HEAT WYTOP	Re MPa	Rm MPa	Rm/Re	A %	A _{11,3} %	Z %	A _{gt} %	f _R	BEND REBEND TEST	ΔS ₀ %	Ø mm	LIEFERSCHEIN NR. DELIVERY NOTE DOWÓD DOSTAWY
13639	542	612	1,13	23,4	15,9		9,3	0,084	OK	1,4-	12,0	

SBS
K500B-KR
A1/024



ZETOM C2 22/11
02 3/BES/2011 11.03.2011
ZETOM C2 30/12
02 1/BES/2012 17.04.2012

TOM2 Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin
Zgodnie z oryginałem
ABNAHMEBEAUFTRAGTER

SCHWALBE

Leiter Qualitätsstelle/Kierownik działu Jakości