



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja numer: 125/2012

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4, jeżeli został zamontowany zgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu

Producent wyrobu budowlanego: **"WIŚNIEWSKI" spółka z o.o. sp.k.**
33-311 Wielogłowy 153, POLSKA

Nazwa wyrobu budowlanego: **Drzwi stalowe, płaszczowe, przeciwpożarowe AW DS EI 60**

Klasyfikacja statystyczna
Wyrobu budowlanego: **PKWiU 28.12.10-30.11**

Przeznaczenie i zakres stosowania
wyrobu budowlanego: **Drzwi przeciwpożarowe AW DS EI 60 są drzwiami rozwieranymi jedno- i dwuskrzydłowymi z przeszkleniami lub bez – przeznaczone do wykonywania zamknięć otworów w ścianach, od których wymagana jest klasa EI₂60 odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2:2005.**

Specyfikacja techniczna: **Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7413/2007 „Stalowe Drzwi Przeciwpożarowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz Stalowe Drzwi Wewnętrzne AW DS” ; rok wyd. 2007.**

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:	Cecha	Wymagania	Wyniki badań
	Klasa odporności ogniowej	PN-EN 13501-2:2005	EI ₂ 60
	Klasa wytrzymałości drzwi	PN-EN 1192:2001	Klasa 2

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ; Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
(akredytacja PCA nr AC-020)

Certyfikat Zgodności ITB-1668/W

D Y R E K T O R
ds. technicznych

Tadeusz Wiśniowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Nowy Sącz, dn. 10.02.2012