montaż na przepuście sześciennego systemowego kosza z blachy aluminiowej w kolorze elewacji systemowej

systemowa rura spustowa z blachy aluminiowej (w kolorze elewacji alu.) o przekroju prostokątnym

otwór fi400 OR=16,85m

otwór fi400 OR=17,40m

przebicia fi 28 cm na potrzeby instalacji wody lodowej - zaślepione

o. w stropie nad II piętrem 2 x Ø550 wg PW Inst. wody lodowej

ściana attykowa z wykonaną jednostronnie izolacją termiczną (styropian gr. 10cm) , zabezpieczona przeciwwilgociowo papą termozgrzewalną

ściana attykowa z wykonaną jednostronnie izolacją termiczną (styropian gr. 10cm) , zabezpieczona przeciwwilgociowo papą termozgrzewalną

podwalina (pod ściany warstwowe obudowy urządzeń tech.) z bloczków silikatowych gr. 12cm

w pom. technicznym brak docelowych warstw izolacji termicznej (wykonane tymczasowe zabezpieczenie pojedyńczą warstwą papy podkładowej, wywiniętej na ściankі podwaliny)

pomieszczenie techniczne z systemowych płyt warstwowych gr. 10cm z wypełnieniem z wełny mineralnej i obustronnym poszyciem blachą stalową w kolorze aluminiowej elewacji systemowej, na konstrukcji stalowej; DETAL nr 4

skraplacze wentylatorowe na podkonstrukcji systemowej

1x100

podkonstrukcja pod urządzenia na dachu - słupki z rury stalowej, kwadratowej 100/4 (wys. 89cm), mocowane do stropu za pomocą blach 4x300/300 i kotew wklejanych 2xM12

1x100

betonowa czapa kominowa

K3 Ø110 zakończona wywiewką wg. PW wod.-kan.

przebicia fi 28 cm na potrzeby instalacji wody lodowej - zaślepione

o. 28x37 otwór na kanał went. mech.

otwór 100x25cm SO=17.37m

1x300

K2 Ø110 wg. PW wod.-kan.

izolacja termiczna (styropian gr. 8cm) wykonana na kominach do wys. ok. 40cm powyżej poziomu wykończonego dachu

o. 80x102 otwór na kanał went. mech.

K1 Ø110 zakończona wywiewką wg. PW wod.-kan.

RYYQ18T7Y1B

RELYQ26P8

jednostki zewnętrzne klimatyzacji na podkonstrukcji systemowej

1x300 koryta kablowe wys. 15cm z pokrywami oznakowanymi w żółte pasy

1x300 na podstawie mocowanej do attyki

2x300 koryta kablowe wys. 15cm z pokrywami oznakowanymi w żółte pasy

koryta kablowe 1x300 na podstawie mocowanej do attyki

1x300

AGREGAT nr 1

AGREGAT nr 2

AGREGAT nr 3

AGREGAT nr 4

AGREGAT nr 5

AGREGAT nr 6

spód chillera +16.80

DxSzxW=4250x2200x2450; Q=5000 kg

Szafa automatyki dedykowana instalacji chłodzenia serwerowni

otwór fi250 OR=16,85m

otwór fi250 OR=17.44m

otwór fi150 OR=19,30m

otwór fi400 OR=19.30m

otwór fi150 OR=19,30m

tymczasowo zabezpieczony i uszczelniony otwór na świetlik w dachu klatki schodowej (dach wykończony, zaizolowany termicznie, pokryty papą, założone obróbki blacharskie)

zamontować świetlik

wykonana rynna i rura spustowa

wykonać przepust w ścianie na went. klatki schod.i klapę p.poż. dn100 (np. smay KTM-E-100M-L150-H-BLF24, lub inna równoważna) ; kanał pod stropem klatki

o. 158x73 otwór na kanał went. mech.

o. 76x74 otwór na kanał went. mech.

o. 40x22 wg. PW went. mech.

o. 96x115 otwór na kanał went. mech.

RS3 Ø110

RS4 Ø110

wpust dachowy kątowy DN150 z odpływem poziomym 1.5°

wpust dachowy kątowy DN150 z odpływem poziomym 1.5°

izolacja termiczna (styropian gr. 8cm) wykonana na kominach do wys. ok. 40cm powyżej poziomu wykończonego dachu

izolacja termiczna (styropian gr. 8cm) wykonana na kominach do wys. ok. 40cm powyżej poziomu wykończonego dachu

ściana attykowa z wykonaną jednostronnie izolacją termiczną (styropian gr. 10cm) , zabezpieczona przeciwwilgociowo papą termozgrzewalną

betonowa czapa kominowa

podkonstrukcja pod urządzenia na dachu - słupki z rury stalowej, kwadratowej 100/4 (wys. 89cm), mocowane do stropu za pomocą blach 4x300/300 i kotew wklejanych 2xM12

podkonstrukcja pod urządzenia na dachu - słupki z rury stalowej, kwadratowej 100/4 (wys. 89cm), mocowane do stropu za pomocą blach 4x300/300 i kotew wklejanych 2xM12

RDS 800/4/15 540 kg

cN5W12

cN4W10

koryta kablowe 1x100 i 1x300 na podstawie mocowanej do attyki

koryta kablowe 1x100 i 1x300 na podstawie mocowanej do attyki

NOD8

W16

W17

Wg3

przebicia fi 28 cm na potrzeby instalacji wody lodowej - zaślepione

NOWE OTWOROWANIE W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH

- ściana zewnętrzna osłonowa - bloczek silikatowy 240 mm - paroizolacja - wełna mineralna 120 mm - wiatrozbijająca - pustka 30 mm - panele aluminiowe na konstrukcji aluminiowej
- ściana zewnętrzna osłonowa - bloczek silikatowy 240 mm - wełna mineralna 120 mm - tynk mineralny cienkowarstwowy
- ściana z bloczków YTONG
- ściana z bloczków silikatowych drążonych
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.125 mm, wysokość max. 5500mm - 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm - profil CW/UW 75 - wełna mineralna 70mm -2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwiona do podłogi technicznej oraz sufitu podwieszanego gr.125 mm, wysokość max. 5500mm - 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm - profil CW/UW 75 - wełna mineralna 70mm -2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.150 mm, wysokość max. 6500mm - 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm - profil CW/UW 100 - wełna mineralna 100mm -2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.205mm, wysokość max. 6000mm - 2x płyta DF 12,5mm - 2x profil CW/UW 75 - wełna mineralna 70mm - 2x płyta DF12,5mm
- ściana działowa w serwerowni kotwiona do stropów zasadniczych, rozstaw słupków konstrukcji zagęszczony do 40cm gr.205mm, wysokość max. 6000mm - 2x płyta DF 12,5mm - profil CW/UW 75 - wełna mineralna 70mm - wzmocnienie z blachy stalowej gr 0,5mm - profil CW/UW 75 - wełna mineralna 70mm - 2x płyta DF12,5mm
- ściana działowa kotwiona do stropów zasadniczych gr.225mm - 2x płyta DF 12,5mm - 1x profil CW/UW 75 - 1x profil CW/UW 100 - wełna mineralna 70mm - 2x płyta DF12,5mm
- ściana działowa kotwiona do podłogi technicznej oraz stropu nad sufitem podwieszanym (ściana EI 30) gr.125 mm, wysokość max. 5500mm - 2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm - profil CW/UW 75 - wełna mineralna 70mm -2x płyta DFH2/DFH2 12,5mm
- ściany żelbetowe - gr. według rysunków
- słupy żelbetowe 50x50cm
- trzpienie żelbetowe w ścianach zewnętrznych 24x24cm

UWAGA:

Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów.

Kierownik budowy i inspektor nadzoru mają obowiązek zapoznania się z wielobranżowym projektem budowlanym i wykonawczym przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Obowiązkiem kierownika jest też kierowanie budową i koordynacja prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki należy bezwzględnie sprawdzać wymiary otworów okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy pobrać z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości, omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy wyjaśnić w trybie nadzoru autorskiego.

Należy bezwzględnie zachować ciągłość wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.

Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych należy sprawdzić i skoordynować z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie przebicia przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe powinny być zabezpieczone systemowymi elementami izolacji pożarowych o parametrach odpowiadających wymaganiom szczelności, izolacyjności i odporności ogniowej stawianym ww. przegrodom.

Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.

Elementy szybu windowego (parametry podszybia, nadszybia, konstrukcji, wyposażenie kabiny, sposób zasilania, itp.) według wytycznych producenta dźwigu. Zastosowany dźwig powinien być dopuszczony do użytkowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Fasada szklana na profilach aluminiowych w systemie aluprof lub równoważnym mocowana do stalowej konstrukcji słupowo-ryglowej o rozstawach w osiach wg rysunków szczegółowych oraz projektu technicznego konstrukcji.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

* ELEMENTY POZOSTAŁE DO WYKONANIA OZNACZONO NA RYSUNKACH KOLOREM CZERWONYM

** ELEMENTY DO WYKONANIA - zakres oznaczony na rysunkach:

1. izolacja termiczna wełną min. ścian zewnętrzych
2. wykonanie tynków zewnętrznych oraz systemowej elewacji aluminiowej i okładzin cokołów - zgodnie z rys. elewacji
3. wykonanie warstwy izolacji termicznej (wełna min. gr 5cm) na szczytach ścian attykowych
4. wykonanie obróbek blacharskich na attykach - w systemie elewacji wentylowanej
5. uzupełnienie fragmentów ścian kominów (przy przepustach instalacyjnych - po wyprowadzeniu instalacji)
6. wykonanie izolacji termicznej kominów (styropian gr. 8cm), otynkowanie;
7. montaż drzwi zewnętrznych na klatkę schodową
8. montaż balustrad (klatka schodowa) - zgodnie z rys. szczegółowymi
9. przeniesienie pionów kanalizacji deszczowej z pom. nad serwerownią na zewnątrz budynku (na elewację- rury spustowe systemowe, prostokątne min. 15x8cm, z blachy aluminiowej w kolorze elewacji); w rurach spustowych kabel grzewczy zapobiegający zamarzaniu;
przejście z koryt odwadniających na dachu przez attykę za pomocą szczelnych kielichów przyściennych lub innego rozwiązania systemowego; montaż koszy z blachy aluminiowej w kolorze elewacji systemowej
10. zmiana układu pionów wody lodowej - rezygnacja z dwóch otworów w każdym płonie na każdym ze stropów od poziomu parteru do dachu (otwory zaślepiono); wykonanie nowych otworów o średnicach zgodnych z rysunkami (lub powiększenie otworów istniejących)
11. obniżenie wysokości oznaczonego na rysunku fragmentu obudowy szachtów instalacyjnych przy osi C5 o 25 cm (ze względu na konieczność wyprowadzenia przewodów wody lodowej + wykonanie otworu na przewody w ścianie szachtu)
12. wykonanie pom. maszynowni - obudowa z płyt warstwowych na podkonstrukcji stalowej z drzwiami dwuskrzydłowymi 130 x 220 cm - DETAL nr 4
13. docieplenie podwaliny styropianem gr. 8cm
14. wykonanie warstw posadzkowych w pom. technicznym
15. montaż podkonstrukcji pod rurociągi wody lodowej z systemu typu Big Foot, np. firmy Walraven
16. wykonanie 8 szt. betonowych fundamentów pod pompy (60x50x20cm)
17. montaż w przygotowanym otworze na stropie klatki schodowej świetlika dachowego
18. montaż na dachu urządzeń instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wody lodowej oraz elektrycznych (w tym koryt kablowych)



Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy opracowany w okresie 2008-2010 przez pracownię Portal - PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Niniejsze rysunki stanowią dokumentację ujednoliconą, uwzględniającą zmiany wprowadzone podczas budowy oraz projektami zamiennymi i uzupełniającymi wykonanymi przez pracownię CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMERANIA TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ / CYFROWEJ, KONTYNUACJA INWESTYCJI

nazwa projektu:

Szczecin, ul. Niemierzyńska 17,17a
dz. nr 48, 49, 50, 1/11 ; obr. 1002
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
inwestor:

mgr inż. arch. Agnieszka Witkowska, upr. nr 28/ZPOIA/2005
projektant / autor projektu:

mgr inż. arch. Małgorzata Tokarzewska, upr. nr 18/ZPOIA/OKK/2007
sprawdzający:

BUD. A- RZUT DACHU

rys.

branża: architektura

skala: 1:50

faza: P. ZAMIENNY

data: Szczecin, lipiec 2013r

nr rys. A4