WENTYLATOR WYCIĄGOWY W19

WENTYLATOR WYCIĄGOWY W15

WENTYLATOR WYCIĄGOWY W9

WENTYLATOR WYCIĄGOWY W2

typ ISWAY ADAPTIVE FC 2,31 RO silnik 9,6kW ; ciezar 735 kg
Urzadzenie sfuzy do bezdymowego utrzymywania dróg
ewakuacyjnych i ratunkowych w czasie pozaru
z wentylatorem wyposazonym w stabilizator charakterystyki
Sprez dyspozycyjny 410 Pa NOD4=29 000m3/h

cN3W7 5160kg

cN3W7 4723kg
wymiary w rzucie: 259x583cm
wysokość z ramą 339cm

+16,13 +16,11 +16,31 +16,26 +16,42 +16,28 +16,39 +16,40 +16,52 +16,185

8 9 10 11 12 13 14 17 F H' E D C B A

LEGENDA

- OZNACZENIA ELEMENTÓW NAMIENNYCH WYKONANYCH Z OPISEM GABARYTÓW I RZĘDNEJ SPODU KANAŁU
- OZNACZENIA ELEMENTÓW WYMIENNYCH WYKONANYCH Z OPISEM GABARYTÓW I RZĘDNEJ SPODU KANAŁU
- OZNACZENIA ELEMENTÓW DO DEMONTAŻU Z OPISEM GABARYTÓW I NUMERU ELEMENTU WG SPECYFIKACJI
- OZNACZENIA ELEMENTÓW DO MONTAŻU Z OPISEM GABARYTÓW I NUMERU ELEMENTU WG SPECYFIKACJI
- OZNACZENIA PRZEPUSTNICY WENTYLACYJNEJ
- OZNACZENIA KLAPY P.POŻ. ODCINAJĄCEJ
- ANEMOSTAT WYCIĄGOWY NA SKRZYNCE ROZPRĘŻNEJ
- ANEMOSTAT NAWIEWNY NA SKRZYNCE ROZPRĘŻNEJ
- ANEMOSTAT WYCIĄGOWY TALERZOWY

budynek A budynek B budynek C

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
opracowany w okresie 2009-2010 przez pracownię
Portal - PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Niniejsza rysunki stanowią dokumentację uzmiędrzoną,
uwzględniającą zmiany wprowadzone podczas budowy
oraz projektanta zamiennymi i uzupełniającymi wykona-
nymi przez pracownię CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w
ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMERANIA TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ / CYFROWEJ, KONTYNUACJA INWESTYCJI"

nazwa projektu:

Szczecin, ul. Niemierzyńska 17,17a
dz. nr 48, 49, 50
adres inwestycji:

Szczecińskí Park Naukowo - Technologiczny,
ul.Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
inwestor:

dr inż. Adam Krupiński , upr. ZAP/0072/POOS/06
projektant / autor projektu:

mgr inż. Agnieszka Cichocka, upr. ZAP/0222/PWOS/10
sprawdzający:

BUD. B- RZUT DACHU

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

rys:

sanitarna	1:50	
branża:	skala:	
P. ZAMIENNY	Szczecin, 10.09.2013r	S10
faza:	data:	nr rys.