21 22 23 24 25 26

A' B' C' D' E' F' G' H'

+16,13 +16,135 +16,43 +16,325 +16,245

9Rs 10Rs 11Rs 12Rs 14Rs 15Rs

9.1k 10.1k 11.1k 12.1k 14k

19k 13k 12k 11k 10k 9k

WENTYLATOR WYCIAGOWY W15

500 m³/h 315

WENTYLATOR WYCIAGOWY W3

WENTYLATOR WYCIAGOWY W15

WENTYLATOR WYCIAGOWY Wg1

centr. N2W2 1710kg
wymiary w rzucie: 172x419cm
wysokość z ramą 197cm

cN1W1 4723kg
wymiary w rzucie: 259x583cm
wysokość z ramą 339cm

typ iSWAY ADAPTIVE FC 2,31 RO silnik 9,6kW ; ciezar 735 kg
Urzadzenie sluzy do bezdymowego utrzymywania dróg
ewakuacyjnych i ratunkowych w czasie pozaru
z wentylatorem wyposazonym w stabilizator charakterystyki
Sprez dyspozycyjny 410 Pa NOD4=29 000m3/h

C1

C4

WENTYLATOR WYCIAGOWY W18

WENTYLATOR WYCIAGOWY W13

WENTYLATOR WYCIAGOWY W6

typ iSWAY ADAPTIVE FC 2,31 RO silnik 9,6kW ; ciezar 735 kg
Urzadzenie sluzy do bezdymowego utrzymywania dróg
ewakuacyjnych i ratunkowych w czasie pozaru
z wentylatorem wyposazonym w stabilizator charakterystyki
Sprez dyspozycyjny 410 Pa NOD4=29 000m3/h

LEGENDA

- ODNOSZENIA ELEMENTÓW NIEMIERZONYCH WYKONANYCH Z OPISEM GABARYTÓW I RODZAJE SPODU KANAŁU
- ODNOSZENIA ELEMENTÓW WYMIERZONYCH WYKONANYCH Z OPISEM GABARYTÓW I RODZAJE SPODU KANAŁU
- ODNOSZENIA ELEMENTÓW DO DEMONTAŻU Z OPISEM GABARYTÓW I NUMERU ELEMENTU WG SPECYFIKACJI
- ODNOSZENIA ELEMENTÓW WYMIENIONYCH DO MONTAŻU Z OPISEM GABARYTÓW I NUMERU ELEMENTU WG SPECYFIKACJI
- ODNOSZENIA ELEMENTÓW WYMIENIONYCH DO MONTAŻU Z OPISEM GABARYTÓW I NUMERU ELEMENTU WG SPECYFIKACJI

ODNOSZENIA KLAPY P.P.POŻ. ODDYMIAJĄCEJ

ODNOSZENIA PRZEPUSTNICY WENTYLACYJNEJ

ANEMOSTAT WYCIĄGOWY NA SKRZYNCE ROZPRĘŻNEJ

ANEMOSTAT NAWIEWNY NA SKRZYNCE ROZPRĘŻNEJ

ANEMOSTAT TALERZOWY

Widoki/przekroje/rzuty budynku A i B

budynek A budynek B budynek C

PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

„BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMERANIA TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY ULICY NIEMIERZYŃSKIEJ I CYFROWEJ. KONTYNUACJA INWESTYCJI"

nazwa projektu:

Szczecin, ul. Niemierzyńska 17, 17a
dz.: nr 48, 49, 50
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
inwestor:

dr inż. Adam Kasperski upr. ZAP/0072/POOS/06
projektant branży:

inżynier Agnieszka Ciobocka upr. ZAP/0022/PWOS/10
sprawdzający:

BUD. C- RZUT DACHU

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

faza:	skala:	arkusz:
P. ZAMIENNY	1:50	S10
data:	Szczecin, 10.09.2013r	nr rys: