PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 50L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AEG TYP: EWH 50 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8kW
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 30L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AGE TYP: EWH 30 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 120L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AEG TYP: EWH 120 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8kW
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 30L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AGE TYP: EWH 30 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 120L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AEG TYP: EWH 120 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8kW
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

Termostatyczny zawór mieszający
typ:TM50 bezpośredniego działania
z termostatem (nastawa 35°C)

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 120L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AEG TYP: EWH 120 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8kW
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 30L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AEG TYP: EWH 30 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

Termostatyczny zawór mieszający
typ:TM50 bezpośredniego działania
z termostatem (nastawa 35°C)

Termostatyczny zawór mieszający
typ:TM50 bezpośredniego działania
z termostatem (nastawa 35°C)

C.0.23 kuchnia Ti= 16°C Q=990W
C.0.27 magazyn chłodniczy Ti= 5 °C nieogrzew.
C.0.29 przygotowalnia brudna Ti= 16°C Q=870W
C.0.26 przygotowalnia czysta Ti= 16°C Q=690W
C.0.22 zmywalnia Ti= 16°C rozdział
C.0.24 magazyn zasobów Ti= 12 nieogrzew
C.0.25 magazyn produktów suchych Ti= 12 nieogrzew
C.0.28 pomieszczenie socjalne Ti= 20°C Q=330W
C.0.32 mag. warzyw i owoców Ti= 5 °C nieogrzew.
C.0.19 ON/damski Ti= 20°C rozdział
C.0.21 gastronomia Ti= 20°C Q=7270W
C.0.30 magazyn napojów Ti= 12°C nieogrzew.
C.0.33 klatka schodowa Ti= 16 Q=2800W
C.0.35 śmietnik Ti= 20°C nieogrzewane
C.0.34 korytarz Ti= 16°C Q=610W
C.0.18 wc damskie Ti= 20°C rozdział
C.0.16a wc damskie Ti= 20°C Q=250W
C.0.16b wc męskie Ti= 20°C Q=190W
C.0.13a magazyn Ti= 20°C Q=1645W
C.0.15a pok. tłumacza Ti= 20°C Q=180W
C.0.15b pok. tłumacza Ti= 20°C Q=155W
C.0.15c pom. technicz. Ti= 16°C rozdział
C.0.17 wc męski Ti= 20°C rozdział
C.0.11 salaw wystaw. Ti= 16°C Q=15780W
C.0.01 hol wejściowy Ti= 16°C Q=22910W
C.0.02 recepcja Ti= 20°C Q=790W
C.0.03 przedsionek windowy Ti= 16°C rozdział
C.0.04 klatka schodowa Ti= 16°C rozdział
C.0.05 korytarz Ti= 16°C Q=940W
C.0.06 palarnia Ti= 16°C Q=260W
C.0.08 wc męskie Ti= 20°C rozdział
C.0.09 wc ON/damskie Ti= 20°C rozdział
C.0.06 serwerownia Ti= 16°C rozdział
C.0.07 pom. cateringu Ti= 20°C Q=2125
C.0.013 pom. pomocnicze Ti= 20°C Q=2215W
C.0.012 pom. pomocnicze Ti= 20°C Q=2550W
C.0.07a pom. pomocnicze Ti= 20°C Q=2670W

JED11 FXFQ40A
JED10 FXFQ40A
JED9 FXFQ40A
JED8 FXFQ40A
JED6 FXFQ63A
JED7 FXFQ63A
JED3 FXFQ80A
JED5 FXFQ80A
JED4 FXFQ80A
JED1 FXFQ80A
JED2 FXFQ80A
JED14 FXZQ15M9
JED85 FXZQ15M9
JED15 FXZQ15M9
JED 78 FXAQ32P

SKR1 BSVQ100P8B
SKR2 BSVQ100P8B
SKR8 BSVQ100P8B
SKR7 BSVQ160P8B
SKR5 BSVQ250P8B
SKR43 BSVQ100P8B
SKR3 BSVQ160P8B

FXMQ125P7

WG-3

HOL-C 19,1x34,9x28,6

9Rs 10Rs 11Rs 12Rs 13Rs 14Rs 15Rs

9.1w 9.1k 10.1w 10.1k 10.2k 11.1w 11.1k 12.1w 12.1k 13.1w 13.1k 13,2k 14.1k 15w 17k 17wp 18k 18wp 19k 19wp 10k 11w 11k 20wp 36wp 4hp 5hp 6hp 9k 12k 12w 13k 13w 14k

HP25 o- ow

ks PVCØ110 i=0,5%

prowadz. w przestrzeni technicznej

podejscie pod stropem do podłączenia wpustu kondygnacje wyżej PVC Ø50

zaw. antyskaż. dn15

obudować płytą KG

C.0.10 hol wejściowy Ti= 16°C Q=22910W

K.C.-N2-1 … K.C.-N2-43 (rozdzielnica)

C3

Termostatyczny zawór mieszający typ:TM50 bezpośredniego działania z termostatem (nastawa 35°C)

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 30L ELEKT
MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM
FIRMY: AGE TYP: EWH 30 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;

LEGENDA

- KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA
- KANALIZACJA SANITARNA PODSTROPEM
- PRZEWODY KLIMATYZACJI FREONOWYCH
- INSTALACJA DWURUROWA
- PRZEWODY KLIMATYZACJI FREONOWYCH
- INSTALACJA TRZYRUROWA
- INSTALACJA SKROPLIN Z KLIMATYZACJI
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- ELEMENTY INSTALACJA WODY DO DEMONTAŻU
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- KRATA CZERPNI KLIMATYZACJI
- DYSZE NAWIEWNE KLIMATYZACJI
- ELEMENTY WYKONAWCZYCH INSTALACJI
- OZNACZENIE PIONU CHŁODNICZEGO
- OZNACZENIE PIONU CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
- OZNACZENIE PIONU WODOCIĄGOWEGO
- OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY NASCIENNY
- KLIMATYZATOR SZAFKOWY

budynek A
budynek B
budynek C

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o decyzję ZUDC-2/2011 przez pracownię Pracownia Projektowa Jacek Szyłko, Szczecin, ul. Wielkopolska 17a, 71-441 Szczecin. Wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzeżone są na rzecz projektanta zamierzonych i uzupełniających wykonawczych oraz projektanta zamiennych i uzupełniających wykonawczych. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie projektu bez zgody projektanta zamiennych i uzupełniających wykonawczych nie jest dozwolone. Projekt przeznaczony jest do realizacji tylko przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Projekt należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać się z projektem oraz sprawdzić w terenie wymiary i rzędne. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem. Projekt należy czytać łącznie z projektami branżowymi