

Zawartość opracowania

1. WSTĘP	3
1.1. Przedmiot ST	3
1.2. Zakres stosowania ST	3
1.3. Zakres robót objętych ST	3
1.4. Określenia podstawowe	3
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	6
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE	7
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	7
2.2. Instalacja wodna	7
2.3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa	7
2.4. Instalacja centralnego ogrzewania	8
2.5. Instalacja zasilania nagrzewnic	8
2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej	8
2.7. Instalacja klimatyzacji	8
2.8. Izolacja termiczna	12
3. SPRZĘT	12
4. TRANSPORT	12
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu	12
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych	12
5. WYKONANIE ROBÓT	13
5.1. Wymagania ogólne	13
5.2. Rozpoczęcie robót	13
5.3. Instalacja wodociągowa	13
5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	13
5.5. Instalacja centralnego ogrzewania	13
5.6. Instalacja zasilania nagrzewnic	14
5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej	14
5.8. Instalacja klimatyzacji	14
5.9. Montaż izolacji	14
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	14
6.1. Instalacja wody zimnej	14
6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	15
6.3. Instalacja centralnego ogrzewania	15
6.4. Instalacja zasilania nagrzewnic	15
6.5. Instalacja wentylacji mechanicznej	15
6.6. Instalacja klimatyzacji	15
7. OBMIAR ROBÓT	15
7.1. Jednostka obmiarowa	15
8. ODBIÓR ROBÓT	16
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	16
10. PRZEPISY ZWIĄZANE	16
10.1. Normy i normatywy	16
10.2. Przepisy prawne	16
11. UWAGI KOŃCOWE	19

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy Zamienny-SCALONY instalacji wewnętrznych sanitarnych dla inwestycji: "Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji". W zakresie niniejszej dokumentacji objęto scalenie wszystkich zmian aranżacyjnych i rewizyjnych wprowadzonych w trybie budowy z uwzględnieniem inwentaryzacji stanu wykonanego na dzień zamknięcia budowy dla budynku B. W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych. Specyfikacja odnosi się do teczki instalacje sanitarne i teczki instalacja wody lodowej dla budynku B

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa	Klasa	Kategoria	Opis
45300000-0			Roboty w zakresie instalacji budowlanych
	45330000-9		Hydraulika i roboty sanitarne
	45331000-6		Instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
		45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
		45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania
		45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji kanalizacji deszczowej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
- instalacji klimatyzacji,
- instalacji wentylacji mechanicznej,
- instalacji wody lodowej,

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku efektywnego działania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch.

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza.

System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

Klimatyzacja – jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i właściwości pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre samopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartości parametrów wymaganych przez technologię produkcji (tzw. klimatyzacja technologiczna).

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejącego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.

Ciśnienie nominalne – umownie przyjęta (do znakowania armatury, elementów przewodów i urządzeń) wartość ciśnienia charakteryzująca wytrzymałość elementu ciśnieniowego w temperaturze odniesienia; ciśnienie nominalne jest liczbowo równe wartości ciśnienia roboczego.

Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejącego w instalacji podczas krążenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną podprzestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania.

Przewód powrotny – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego do źródła ciepła.

Przewód zasilający – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła ze źródła ciepła do węzła ciepłowniczego.

Spadek przewodów – nachylenie przewodów w stosunku do poziomu.

Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny, akustyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).

Urządzenia kontrolno - pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacji ogrzewania wodnych w określonych granicach

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień.

Źródło ciepła – węzeł cieplny lub kotłownia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały do budowy instalacji powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiegokolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Projektantem i Inwestorem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu.

2.2. Instalacja wodna

- rury i kształtki stalowe ocynkowane,
- rury i kształtki z polietylenu PEX,
- rury Peschla osłonowe,
- zawory przelotowe,
- zawory kulowe,
- zawory regulacyjne i mieszające.
- tuleje ochronne,
- przyłącza elastyczne do armatury,
- łączniki do rur PEX,
- uchwyty do rurociągów stalowych
- uchwyty do rurociągów PEX,
- hydranty wewnętrzne,
- opaski lub masy p.poż.

2.3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

- rury kanalizacyjne PVC dn50-200mm,
- uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,
- kształtki PVC,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji
BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- tuleje ochronne,
- rury i kształtki HDPE dn50-90mm
- wpusty dachowe,
- wpusty podłogowe
- wpusty deszczowe tarasowe,
- opaski p.poż.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania .

- grzejniki stalowe płytowe,
- termostatyczne zawory grzejnikowe,
- rury stalowe czarne
- rury miedziane
- rury z polietylenu sieciowanego PEX,
- rury Peschla osłonowe,
- zawory przelotowe,
- zawory kulowe,
- zawory odpowietrzające
- zawory regulacyjne i mieszające,
- opaski lub masy p.poż.

2.5. Instalacja zasilania nagrzewnic

- rury stalowe czarne
- zawory przelotowe,
- zawory kulowe,
- zawory odpowietrzające
- zawory regulacyjne i mieszające,
- opaski p.poż.

2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.

- przewody wentylacyjne blaszane prostokątne i okrągłe
- anemostaty nawiewne i wywiewne
- nawiewniki i wywiewniki prostokątne ze skrzynką rozprężną
- wentylatory dachowe
- centrale nawiewno wywiewne
- przepustnice i tłumiki wentylacyjne
- klapy p.poż.
- **urządzenia kluczowe:**

Centrale wentylacyjne stanowią tzw. kluczowe urządzenia obiektu. Dla potrzeb wprowadzania rozwiązań zamiennych przy określaniu równoważności brać pod uwagę następujące parametry:

- wydajność i spręż określająca punkt pracy – zgodne ze wskazanymi w opisie i karcie doboru
- temperatury nawiewu, wyciągu – zgodne z cytowanymi w kartach doboru
- odzysk ciepła – wartość nie mniejsza jak we wskazanych kartach doboru
- sposób odzysku ciepła – zgodny z przykładowym wyrobem
- ciężar urządzenia – nie większy niż wskazany w kartach doboru
- gabaryty – nie większe niż wskazany w kartach doboru załączonych do dokumentacji
- hałas – moc akustyczna nie większa niż wskazana w kartach doboru załączonych do dokumentacji
- filtracja – klasa filtra nie gorsza (mniejsza wartość) niż określona w karcie doboru
- część hydrauliczna nagrzewnic – moc i opory przepływu nie większe niż wskazane w doborach
- część elektryczna – moce przyłączeniowe nie większe niż wskazane w doborach
- sprawność energetyczna SFP – nie większa niż wskazana w doborach

Na potrzeby ustalenia zgodności urządzeń na etapie przetargu, zgodnie z procedurą wskazaną w SIWZ należy przedstawić karty doboru urządzeń zawierające minimum wszystkie ww parametry w jednostkach zgodnych z powołanymi w przykładowych kartach doboru urządzeń.

Układ N3W7 - Układ nawiewno – wywiewny obsługujący pomieszczenia biurowe w budynku „B”. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej w wykonaniu zewnętrznym z rotacyjnym wymiennikiem ciepła np. firmy Systemair DV120 lub równoważny o wydajności **N=31 890 m³/h, W=29 530 m³/h** i sprężu **400Pa** z nagrzewnicą wodną o mocy **149,12 kW** o parametrach **80/60°C**. Filtracja – klasa F7. Moce silników N18,5kW W15kW. Odzysk ciepła 72,3%. Współczynnik sprawności SFP przy czystych filtrach 3,02 kW/m³/s

2.7. Instalacja klimatyzacji.

- rury miedziane
- jednostki wewnętrzne i zewnętrzne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomierania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji
BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- regulatory przewodowe
- dysze dalekiego zasięgu (klimatyzacja holi)
- **urządzenia kluczowe:**

W budynku wyróżniono wybrane elementy jako tzw. urządzenia kluczowe dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w tym układy klimatyzacji lokalnej zmiennie przepływowe dwu- i trzy-rurowe stanowią istotne wyposażenie budynku zgodnie z odrębnymi zapisami w SIWZ. Przy procedowaniu wbudowania innych urządzeń niż wskazane w dokumentacji należy zapewnić zgodność w zakresie:

- mocy urządzeń (nie mniejsze niż wskazane w kartach doboru),
- sposobu dystrybucji w pomieszczeniu,
- odzysku ciepła (dla systemu trzyrurowego nie mniejsze niż wskazane w kartach doboru),
- sprawności cieplnej i chłodniczej (wartości COP i ESSER nie mniejsze niż wskazane w kartach doboru),
- sposobu filtracji w urządzeniach wewnętrznych,
- typu czynnika chłodniczego,
- zapotrzebowania na moce elektryczne (nie większe niż wskazane w kartach doboru),
- masy i gabarytów (nie większe niż wskazane w kartach doboru),
- hałas wewnętrzny i zewnętrzny (nie większe niż wskazane w kartach doboru).

Układy VRV w zakresie szczegółowych parametrów określone wg załączników w formie kart technicznych doboru całego systemu. Jako system (urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne wraz z układem połączeń i sterowaniem) urządzenia nie mogą być wymieniane wybiórczo na innego producenta.

Dane wynikające z kart doboru systemu Daikin jako wymagania minimalne dla potrzeb określenia równoważności:

Oznaczenia:

FCU	Nazwa modelu urządzenia
Tmp C	Parametry wewn. dla chłodzi. (temp. t. suchego/ w. wzgl.)
Wym. Qc	Wymagana całk. wydajn. chłodnicza
TC	Możliwa całk. wydajn. chłodnicza
Wym. Qj	Wymagana jawna wydajn. chłodnicza
SC	Możliwa jawna wydajność chłodnicza
Tmp G	Temp. wewn. dla grzania
Wym. Qg	Wymagana wydajność grzewcza
QG	Dostępna wydajność grzewcza
Ssa	Temp. ssania
Naw.	Temp. nawiewu
Przepł. pow.	Przepływ pow. nawiew.
Dźwięk	Ciśnienie akust. niskie i wysokie
PS	Zasilanie (napięcie i fazy)
MCA	Min. natężenie prądu w obwodzie
Bezpieczniki	Bezpieczniki
WxHxD	Szer.xWys.xGł.
Cięż	Ciężar urządzenia

Dane dla jednostek wewnętrznych:

J. 1 Parter, hol

Nazwa	FCU	Tmp C	Wym. Qc	TC	Wym. Qj	SC	Tmp G	Wym. Qg	QG
		°C	kW	kW	kW	kW	°C	kW	kW
B.0.23:JED111	FXMQ125P7	26,0 / 50%	6,5 (2)	13,7	6,5 (2)	10,0	20,0	3,3 (2)	16,0
hol:JED112	FXMQ125P7	26,0 / 50%	1,8 (2)	13,7	1,8 (2)	10,0	20,0	0,9 (2)	16,0
hol:JED113	FXMQ125P7	26,0 / 50%	1,8 (2)	13,7	1,8 (2)	10,0	20,0	0,9 (2)	16,0
B.0.02:JED114	FXMQ125P7	26,0 / 50%	2,9 (2)	13,7	2,9 (2)	10,0	20,0	1,5 (2)	16,0

J. 1 Parter

Nazwa	FCU	Tmp C	Wym. Qc	TC	Wym. Qj	SC	Tmp G	Wym. Qg	QG
		°C	kW	kW	kW	kW	°C	kW	kW
B.0.10a:JED17	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,5	3,5	2,5	2,7	20,0	1,2	4,0
B.0.10:JED18	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,1	3,5	2,1	2,7	20,0	1,0	4,0
B.0.09:JED19	FXFQ50A	26,0 / 50%	3,6	5,5	3,6	3,9	20,0	1,8	6,3
B.0.02:JED20	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,9 (2)	2,7	2,9 (2)	2,0	20,0	1,5 (2)	3,2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Nazwa	FCU	Tmp C	Wym. Qc	TC	Wym. Qj	SC	Tmp G	Wym. Qg	QG
		°C	kW	kW	kW	kW	°C	kW	kW
B.0.03:JED25	FXAQ20PAV1	26,0 / 50%	0,7	2,2	0,7	1,8	20,0	0,3	2,5
B.0.04:JED21	FXFQ25A	26,0 / 50%	3,3	2,7	3,3	2,0	20,0	1,6	3,2
B.0.24:JED22	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,6	2,7	2,6	2,0	20,0	1,3	3,2
B.0.27:JED7	FXFQ25A	26,0 / 50%	14,0 (2)	2,7	14,0 (2)	2,0	20,0	7,0 (2)	3,2
B.0.27:JED11	FXFQ25A	26,0 / 50%	14,0 (2)	2,7	14,0 (2)	2,0	20,0	7,0 (2)	3,2
B.0.11:JED16	FXFQ63A	26,0 / 50%	5,4	6,9	5,4	5,0	20,0	2,7	8,0
B.0.31:JED26	FXAQ32PAV1	26,0 / 50%	1,0	3,5	1,0	2,6	20,0	0,5	4,0
B.0.32:JED13	FXFQ20A	26,0 / 50%	2,1	2,2	2,1	1,7	20,0	1,0	2,5
B.0.13a:JED10	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,4	2,7	1,4	2,0	20,0	0,7	3,2
B.0.13:JED12	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,9	2,7	1,9	2,0	20,0	1,0	3,2
B.0.12a:JED14	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,6	2,7	1,6	2,0	20,0	0,8	3,2
B.0.12:JED15	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,8	2,7	1,8	2,0	20,0	0,9	3,2
B.0.15a:JED5	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,5	2,7	1,5	2,0	20,0	0,8	3,2
B.0.15:JED6	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,1	2,7	2,1	2,0	20,0	1,1	3,2
B.0.14a:JED8	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,4	2,7	1,4	2,0	20,0	0,7	3,2
B.0.14:JED9	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,0	2,7	2,0	2,0	20,0	1,0	3,2
B.0.17:JED4	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,0	3,5	2,0	2,7	20,0	1,0	4,0
B.0.17a:JED2	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,4	3,5	2,4	2,7	20,0	1,2	4,0
B.0.16:JED3	FXFQ63A	26,0 / 50%	6,0	6,9	6,0	5,0	20,0	3,0	8,0
B.0.22:JED24	FXFQ63A	26,0 / 50%	5,1	6,9	5,1	5,0	20,0	2,5	8,0
B.0.23:JED23	FXFQ63A	26,0 / 50%	6,5 (2)	6,9	6,5 (2)	5,0	20,0	3,3 (2)	8,0
B.0.21:JED1	FXFQ63A	26,0 / 50%	6,9	6,9	6,9	5,0	20,0	3,5	8,0

J. 4 3 Piętro

Nazwa	FCU	Tmp C	Wym. Qc	TC	Wym. Qj	SC	Tmp G	Wym. Qg	QG
		°C	kW	kW	kW	kW	°C	kW	kW
B.3.04a:JED95	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,5	3,5	2,5	2,7	20,0	1,2	4,0
B.3.04:JED96	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,1	3,5	2,1	2,7	20,0	1,0	4,0
B.3.03:JED97	FXFQ50A	26,0 / 50%	3,6	5,5	3,6	3,9	20,0	1,8	6,3
B.3.05:JED94	FXFQ100A	26,0 / 50%	5,4	10,9	5,4	7,5	20,0	2,7	12,5
B.3.20:JED101	FXAQ32PAV1	26,0 / 50%	1,0	3,5	1,0	2,6	20,0	0,5	4,0
B.3.30:JED102	FXFQ50A	26,0 / 50%	2,6	5,5	2,6	3,9	20,0	1,3	6,3
B.3.08a:JED90	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,4	2,7	1,4	2,0	20,0	0,7	3,2
B.3.08:JED91	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,9	2,7	1,9	2,0	20,0	1,0	3,2
B.3.07a:JED92	FXFQ32A	26,0 / 50%	1,6	3,5	1,6	2,7	20,0	0,8	4,0
B.3.07:JED93	FXFQ32A	26,0 / 50%	1,8	3,5	1,8	2,7	20,0	0,9	4,0
B.3.10a:JED86	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,5	2,7	1,5	2,0	20,0	0,8	3,2
B.3.10:JED87	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,1	2,7	2,1	2,0	20,0	1,1	3,2
B.3.09a:JED88	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,4	2,7	1,4	2,0	20,0	0,7	3,2
B.3.09:JED89	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,0	2,7	2,0	2,0	20,0	1,0	3,2
B.3.12:JED82	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,0	2,7	2,0	2,0	20,0	1,0	3,2
B.3.12a:JED84	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,4	2,7	2,4	2,0	20,0	1,2	3,2
B.3.13:JED85	FXFQ32A	26,0 / 50%	1,9	3,5	1,9	2,7	20,0	1,0	4,0
B.3.13a:JED98	FXFQ32A	26,0 / 50%	1,8	3,5	1,8	2,7	20,0	0,9	4,0
B.3.11:JED83	FXFQ80A	26,0 / 50%	6,0	8,8	6,0	6,2	20,0	3,0	10,0
B.3.15:JED103	FXFQ63A	26,0 / 50%	5,1	6,9	5,1	5,0	20,0	2,5	8,0
B.3.16:JED105	FXFQ63A	26,0 / 50%	6,6	6,9	6,6	5,0	20,0	3,3	8,0
B.3.14:JED104	FXFQ63A	26,0 / 50%	6,4	6,9	6,4	5,0	20,0	3,2	8,0
B.3.23:JED108	FXFQ50A	26,0 / 50%	3,1	5,5	3,1	3,9	20,0	1,5	6,3
B.3.18:JED109	FXFQ25A	26,0 / 50%	3,3	2,7	3,3	2,0	20,0	1,6	3,2
B.3.19:JED110	FXFQ63A	26,0 / 50%	9,2	6,9	9,2	5,0	20,0	4,6	8,0
B.3.17:JED106	FXFQ63A	26,0 / 50%	6,4	6,9	6,4	5,0	20,0	3,2	8,0

J. 2 1 piętro

Nazwa	FCU	Tmp C	Wym. Qc	TC	Wym. Qj	SC	Tmp G	Wym. Qg	QG
-------	-----	-------	---------	----	---------	----	-------	---------	----

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

		°C	kW	kW	kW	kW	°C	kW	kW
B.1.04a:JED44	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,5	3,5	2,5	2,7	20,0	1,2	4,0
B.1.04:JED45	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,1	3,5	2,1	2,7	20,0	1,0	4,0
B.1.03:B.1.03	FXFQ50A	26,0 / 50%	3,6	5,5	3,6	3,9	20,0	1,8	6,3
B.1.20:JED48	FXFQ25A	26,0 / 50%	14,0 (2)	2,7	14,0 (2)	2,0	20,0	7,0 (2)	3,2
B.1.20:JED49	FXFQ32A	26,0 / 50%	14,0 (2)	3,5	14,0 (2)	2,7	20,0	7,0 (2)	4,0
B.1.05:JED43	FXFQ63A	26,0 / 50%	5,4	6,9	5,4	5,0	20,0	2,7	8,0
B.1.25:JED52	FXAQ32PAV1	26,0 / 50%	1,0	3,5	1,0	2,6	20,0	0,5	4,0
B.1.27:JED51	FXFQ50A	26,0 / 50%	2,6	5,5	2,6	3,9	20,0	1,3	6,3
B.1.08a:JED39	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,4	2,7	1,4	2,0	20,0	0,7	3,2
B.1.08:JED40	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,9	2,7	1,9	2,0	20,0	1,0	3,2
B.1.07a:JED41	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,6	2,7	1,6	2,0	20,0	0,8	3,2
B.1.07:JED42	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,8	2,7	1,8	2,0	20,0	0,9	3,2
B.1.10a:JED35	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,5	2,7	1,5	2,0	20,0	0,8	3,2
B.1.10:JED36	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,1	2,7	2,1	2,0	20,0	1,1	3,2
B.1.09a:JED37	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,4	2,7	1,4	2,0	20,0	0,7	3,2
B.1.09:JED38	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,0	2,7	2,0	2,0	20,0	1,0	3,2
B.1.12:JED27	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,0	2,7	2,0	2,0	20,0	1,0	3,2
B.1.12a:JED29	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,4	2,7	2,4	2,0	20,0	1,2	3,2
B.1.13:JED54	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,9	2,7	1,9	2,0	20,0	1,0	3,2
B.1.13a:JED53	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,8	2,7	1,8	2,0	20,0	0,9	3,2
B.1.11:JED28	FXFQ80A	26,0 / 50%	6,0	8,8	6,0	6,2	20,0	3,0	10,0
B.1.17:JED34	FXFQ25A	26,0 / 50%	3,1	2,7	3,1	2,0	20,0	1,6	3,2
B.1.15:JED31	FXFQ63A	26,0 / 50%	6,0	6,9	6,0	5,0	20,0	3,0	8,0
B.1.14:JED30	FXFQ63A	26,0 / 50%	8,2	6,9	8,2	5,0	20,0	4,1	8,0
B.1.16:JED32	FXFQ80A	26,0 / 50%	7,6	8,8	7,6	6,2	20,0	3,8	10,0

J. 3 - 2 Piętro

Nazwa	FCU	Tmp C	Wym. Qc	TC	Wym. Qj	SC	Tmp G	Wym. Qg	QG
		°C	kW	kW	kW	kW	°C	kW	kW
B.2.04a:JED68	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,5	3,5	2,5	2,7	20,0	1,2	4,0
B.2.04:JED69	FXFQ32A	26,0 / 50%	2,1	3,5	2,1	2,7	20,0	1,0	4,0
B.2.03:JED70	FXFQ50A	26,0 / 50%	3,6	5,5	3,6	3,9	20,0	1,8	6,3
B.2.05:JED67	FXFQ63A	26,0 / 50%	5,4	6,9	5,4	5,0	20,0	2,7	8,0
B.2.27:JED74	FXAQ32PAV1	26,0 / 50%	1,0	3,5	1,0	2,6	20,0	0,5	4,0
B.2.29:JED75	FXFQ50A	26,0 / 50%	2,6	5,5	2,6	3,9	20,0	1,3	6,3
B.2.08a:JED63	FXFQ50A	26,0 / 50%	1,4	5,5	1,4	3,9	20,0	0,7	6,3
B.2.08:JED64	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,9	2,7	1,9	2,0	20,0	1,0	3,2
B.2.07a:JED65	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,6	2,7	1,6	2,0	20,0	0,8	3,2
B.2.07:JED66	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,8	2,7	1,8	2,0	20,0	0,9	3,2
B.2.10a:JED59	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,5	2,7	1,5	2,0	20,0	0,8	3,2
B.2.10:JED60	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,1	2,7	2,1	2,0	20,0	1,1	3,2
B.2.09a:JED61	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,4	2,7	1,4	2,0	20,0	0,7	3,2
B.2.09:JED62	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,0	2,7	2,0	2,0	20,0	1,0	3,2
B.2.12:JED55	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,0	2,7	2,0	2,0	20,0	1,0	3,2
B.2.12a:JED57	FXFQ25A	26,0 / 50%	2,4	2,7	2,4	2,0	20,0	1,2	3,2
B.2.13:JED58	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,9	2,7	1,9	2,0	20,0	1,0	3,2
B.2.13a:JED71	FXFQ25A	26,0 / 50%	1,8	2,7	1,8	2,0	20,0	0,9	3,2
B.2.11:JED56	FXFQ80A	26,0 / 50%	6,0	8,8	6,0	6,2	20,0	3,0	10,0
B.2.17:JED78	FXFQ25A	26,0 / 50%	3,4	2,7	3,4	2,0	20,0	1,7	3,2
B.2.15:JED77	FXFQ50A	26,0 / 50%	5,1	5,5	5,1	3,9	20,0	2,5	6,3
B.2.16:JED80	FXFQ50A	26,0 / 50%	4,1	5,5	4,1	3,9	20,0	2,1	6,3
B.2.14:JED76	FXFQ50A	26,0 / 50%	6,4	5,5	6,4	3,9	20,0	3,2	6,3
B.2.18:JED79	FXFQ63A	26,0 / 50%	7,9	6,9	7,9	5,0	20,0	3,9	8,0
B.2.22:JED72	FXFQ25A	26,0 / 50%	3,1	2,7	3,1	2,0	20,0	1,5	3,2
B.2.23:JED73	FXFQ32A	26,0 / 50%	10,9 (2)	3,5	10,9 (2)	2,7	20,0	5,5 (2)	4,0
B.2.23:JED81	FXFQ32A	26,0 / 50%	10,9 (2)	3,5	10,9 (2)	2,7	20,0	5,5 (2)	4,0

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji
BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Dane dla jednostek zewnętrznych:

Nazwa	Model	Komb	Tmp C	QC	Wym. CC	Tmp G	QG	Wym. Qg	Instalacja	Bse Refr	Ex Refr
		%	°C	kW	kW	°C	kW	kW	m	kg	kg
J. 1 Parter, hol	RXYQ20P9	100	32,0	50,8	27,3kW	-16,0	35,4	32,0kW	57,4	16,3	9,5
J. 4 3 Piętro	REYQ38P8	114	32,0	99,7	60,0kW	-16,0	70,5	69,1kW	63,3	29,8	21,0
J. 3 2 Piętro	REYQ34P9	116	32,0	89,1	86,7kW	-16,0	66,8	62,7kW	62,2	28,9	18,6
J. 2 1 piętro	REYQ32P8	115	32,0	84,0	50,8kW	-16,0	61,1	58,7kW	61,5	23,4	18,1
J. 1 Parter	REYQ32P8	110	32,0	82,4	48,7kW	-16,0	60,6	56,4kW	66,8	23,4	19,5

2.8. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej, maty izolacyjne z wełny mineralnej na folii aluminiowej, otuliny z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC, izolacja ze spienionego kauczuku.

3. SPRZĘT

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PP, Pex oraz wykonywani prac spawniczych a także sprzęt do wykonywania przekuć, bruzda i zamurowania otworów pod instalacje (młoty udarowe, wiertarki), a także samochód skrzyniowy do wywozu gruzu.

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorcze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.
- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.
- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i niższej.
- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transportu armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie.
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:

- Umową,
- Projektem Wykonawczym,
- Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących,
- Warunkami Technicznymi Wykonania Robót,
- Obowiązującymi przepisami prawa,
- Obowiązującymi normami i przepisami.

5.2. Rozpoczęcie robót.

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

5.3. Instalacja wodociągowa.

Przewody wody zimnej prowadzić od strony zasilania do przyborów, które usytuowano zgodnie z częścią architektoniczną.

Przed urządzeniami zamontować zawory odcinające.

Rozprowadzenie przewodów w systemie podpodłogowym oraz w bruzdach ściennych na podejściu do baterii przyborów sanitarnych. Odcinki podejść do baterii wykonać w bruzdach ściennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Minimalny promień gięcia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd zewn. rury. Podgrzew wody za pomocą przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody – lokalizacja zgodnie z Projektem Wykonawczym.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Piony kanalizacyjne prowadzić w obudowie z płyt g-k lub w specjalnie do tego przeznaczonych szachtach.

Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.

Piony wyprowadzone nad dach budynku zakończyć rurami wywiewnymi odpowietrzającymi projektowaną kanalizację.

Ciągi kanalizacji prowadzone pod podłogą włączone będą do studni rewizyjnej zlokalizowanej przed budynkiem (zgodnie z projektem zewnętrznych instalacji sanitarnych). Instalację kanalizacji w budynku wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC lub HDPE Połączenia kielichowe uszczelniane będą uszczelkami gumowymi. Dla rur HDPE połączenia przez zgrzewanie. Spadki przewodów nie mogą być mniejsze niż:

- 5% dla przewodów \varnothing 50 i \varnothing 75mm,
- 2% dla przewodów \varnothing 110mm,
- 1,5% dla przewodów \varnothing 160mm.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe.

Grzejniki regulowane za pośrednictwem zaworów termostatycznych z nastawą wstępną.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników na grzejnikach oraz odpowietrzników na pionach.

Instalację rozprowadzającą czynnik grzewczy zaprojektowano z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie lutem twardym oraz z tworzyw sztucznych, w systemie trójnikowym z zastosowaniem połączeń samozaciskowych.

Przewody prowadzone w warstwach podłogowych i bruzdach ściennych układać w rurze osłonowej „peszla”. Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Minimalny promień gięcia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd zewn. rury. Stosować zestawy podłączeniowe grzejników zasilanych od dołu z odcięciem. Stosować kostki styropianowe ułatwiające montaż podejść ściennych do grzejników.

5.6. Instalacja zasilania nagrzewnic

Projektuje się zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

Instalację zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wodnych należy wykonać z rur stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania.

Przewody rurowe instalacji zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej glikolowej wykonać z rur miedzianych. Rury miedziane należy łączyć przez lutowanie na lut twardy.

5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej typu AI, o połączeniach nasuwkowych. Rurociągi okrągłe z rur SPIRO – sztywnych.

Przekroje kanałów zostały dobrane przy założeniu prędkości:

- piony – 5 m/s,
- kanały rozprowadzające poniżej 4,5 m/s,

Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnątrz łączone taśmami termokurczliwymi.

Przewody SPIRO mocować na opaski z przekładkami gumowymi. Kanały prostokątne układać na podporach lub podwieszać na typowych elementach mocujących z amortyzacją.

W przejściach przez przegrody budowlane należy również stosować fartuchy ochronne gumowe. Na przewodach wykonać pokrywy rewizyjne rozmieszczone tak, aby można było czyścić i kontrolować cały system przewodów wentylacyjnych.

5.8. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano układ klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik chłodniczy R-410A).

Klimatyzacja oparta na jednostkach wewnętrznych kasetonowych, ściennych oraz kanałowych. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu budynku. Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne połączyć instalacją chłodniczą z rur miedzianych (chłodniczych) o połączeniach lutowanych, przewody prowadzić nad stropem podwieszanym. Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności, instalację chłodniczą napełnić freonem i zaizolować przewody. Projektuje się izolację wszystkich przewodów (ssących i tłocznych) otuliną Armaflex typu H gr. 13 mm. Skropliny odprowadzić do instalacji kanalizacji sanitarnej podłączenie zasyfonować.

5.9. Montaż izolacji.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta;
- kontrola wytrasowania miejsc montażu;
- kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrolę jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej, w razie potrzeby inspektor nadzoru zwraca się o udział do Inżyniera.

6.1. Instalacja wody zimnej.

- Sprawdzenie szczelności instalacji,
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Wykonawczym,
- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomierania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- Sprawdzenie izolacji termicznej .
- Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.
- 6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
 - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Wykonawczym,
 - Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
 - Sprawdzenie jakości wykonania,
 - Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
 - Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych,
 - Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.
 - Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.
- 6.3. Instalacja centralnego ogrzewania**
 - Sprawdzenie szczelności instalacji,
 - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Wykonawczym,
 - Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
 - Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych,
 - Sprawdzenie izolacji termicznej .
 - Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.
- 6.4. Instalacja zasilania nagrzewnic**
 - Sprawdzenie szczelności instalacji,
 - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Wykonawczym,
 - Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
 - Sprawdzenie nastaw na zaworach regulacyjnych,
 - Sprawdzenie izolacji termicznej .
 - Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.
- 6.5. Instalacja wentylacji mechanicznej.**
 - Sprawdzenie szczelności instalacji
 - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Wykonawczym,
 - Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.
 - Sprawdzenie izolacji termicznej .
 - Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.
- 6.6. Instalacja klimatyzacji**
 - Sprawdzenie szczelności instalacji,
 - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Wykonawczym,
 - Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
 - Sprawdzenie izolacji termicznej .
 - Sprawdzenie zabezpieczeń p.poż.

7. OBMIAŁ ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji oraz wg załączonego przedmiaru robót;

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest:

- a) 1 mb dla :
 - rurociągów wody zimnej,
 - rurociągów kanalizacyjnych,
 - rurociągów centralnego ogrzewania i grzewczych,
 - rurociągów instalacji klimatyzacji,
 - otuliny termicznej rurociągów.
- b) 1 m2 dla
 - instalacji wentylacji mechanicznej (kanały)
- c) 1 m3 dla
 - wykonywania i zamurowania przebić oraz bruzd.
- d) 1 szt. dla:
 - zaworów kulowych
 - agregatów wody lodowej,
 - zaworów przelotowych,
 - zaworów zwrotnych i regulacyjnych,
 - czyszczaków kanalizacyjnych,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- kratek wentylacyjnych
- kształtek specjalnych
- rewizji i czyszczaków wentylacji

e) 1 kpl. dla:

- grzejników,
- central wentylacyjnych,
- wentylatorów
- klimatyzatorów
- pomp,
- elementów pomiarowych i sterujących,
- elementów nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacyjnej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

Na cenę wykonanych i odebranych instalacji wewnętrznych powinny się składać następujące elementy :

- dostawa materiałów,
- roboty przygotowawcze,
- montaż przewodów poszczególnych instalacji,
- montaż armatury dla poszczególnych instalacji,
- próby i badania szczelności poszczególnych instalacji,
- próby instalacji centralnego ogrzewania.

Sposób rozliczania z wykonawcą precyzują zapisy SIWZ oraz warunki umowy z zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiegokolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

LP	NUMER NORMY	NAZWA
1	PN-92/B-01706	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
2	PN-81/B-10700/00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
3	PN-74/H-74200	Rury stalowe ze szwem gwintowane
4	PN-83/M-74001	Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
5	PN-80/H-74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe
6	PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu
7	PN-77/H-04419	Próba szczelności
10	PN-9ZB-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
11	PN-85/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z PCV
12	PN-85/C-89205	Rury kanalizacyjne z PCV
13	PN-92/B-10735	Przewody kanalizacyjne
14	PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15	PN-01706/Az1	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
16	PN-EN 10208-1:2000	Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A
17	PN-EN 12056-1:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
18	PN-EN 12056-2:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia
21	PN-EN 12056-5:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
23	PN-76/B-02440	Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
24	PN-93/C-04607	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
25	PN-91/B-02420	Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
26	PN-EN	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
27	ISO 6946:1999	cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa
28	PN-B-03406:1999	Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m ³
29	PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
30	PN-B-02421<:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
31	PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
32	PN EN 442-1:1999	- Grzejniki - Część I: Wymagania i warunki techniczne.
33	PN EN 442-2:1999	- Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań
34	PNN10204+A1:1997	- Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych.
35	PN EN ISO 6946:1997	- Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Sposób obliczeń
36	PN-B-01400:1984	- Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
37	PN-B-01421:1990	- Ciepłownictwo – terminologia.
38	PN-B-01430L1990	- Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.
39	PN-B-01706-A1:1999	- Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
40	PN-B-02370:1969	- Kubatura budynków - Zasady obliczania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

projekt zamienny - Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji

BUDYNEK „B” – INSTALACJE WOD-KAN, CO, CT, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

- 41 PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
- 42 PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
- 43 PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania.
- 44 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania.
- 45 PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania.
- 46 PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania.
- 47 PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych Wymagania.
- 48 PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, Armatury i urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze.
- 49 PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
- 50 PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
- 51 PN-H-83131/01:1990 - Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.
- 52 PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania.
- 53 PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych
- 54 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania.
- 55 PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne
- 56 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268).
- 57 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690).
- 58 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej .
- 59 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99poz. 836).
- 60 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r.
- 61 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne DT-UC-90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.
- 62 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Przedmiotowe warunki techniczne. Kotły i rurociągi. Kotły wodne.
- 63 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”. Warszawa 1988.
- 64 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.
- 65 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Arkady. Warszawa 1985.
- 66 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji „Technika”. Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa 1994.
- 67 Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. Wydanie III. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie". Warszawa 1996.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

11. UWAGI KOŃCOWE

Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.