Załącznik nr 6g

ZESTAWIENIE POBORU MOCY URZĄDZEŃ AKTYWNYCH
SZAFA SERWEROWA SECURITY LAN - budynek C

Urządzenie	APC Smart-UPS RT 3000 VA RM 230V

w konfiguracji pełnego wykorzystania przełączników sieciowych

Moc wyjściowa	2100.00	[W]
Napięcie wyjściowe	230.00	[Vac]

Lp.	Urządzenie	Symbol	Ilość [szt]	Pobór mocy [W]
1	Przełącznik sieciowy	GS752TP	1	512.80
2	Przełącznik sieciowy	GS728TPP	1	483.50
3	Przełącznik sieciowy	GS748TEU	1	70.00
		Suma:		1066.30

Wykres czasu podtrzymania

Curve	Part Number(s)
A	SURTD3000RMXLI
B	SURTD3000RMXLI + (1)SURT192RMXLBP
C	SURTD3000RMXLI + (2)SURT192RMXLBP
D	SURTD3000RMXLI + (3)SURT192RMXLBP
E	SURTD3000RMXLI + (4)SURT192RMXLBP
F	SURTD3000RMXLI + (5)SURT192RMXLBP
G	SURTD3000RMXLI + (6)SURT192RMXLBP
H	SURTD3000RMXLI + (8)SURT192RMXLBP
I	SURTD3000RMXLI + (10)SURT192RMXLBP