

## Załącznik nr 6h

### ZESTAWIENIE POBORU MOCY URZĄDZEŃ AKTYWNYCH PUNKT DYSTRYBUCYJNY SECURITY LAN

Urządzenie		AD 155C		
Moc wyjściowa		156.50	[W]	
Napięcie wyjściowe		54.00	[Vdc]	
Lp.	Urządzenie	Symbol	Ilość [szt]	Pobór mocy [W]
1	Przełącznik sieciowy	LNx-1802 G-T	1	9.00
Suma:				9.00

Czas utrzymania awaryjnego		0.50 h
Zapotrzebowanie:		0.12 Ah
Dobry akumulatory:	4x	7.00 Ah
Czas ładowania akumulatorów:		24.00 h
Prąd ładowania akumulatorów:		0.005 A