
PRZEKRÓJ D-D
PRZEKRÓJ C-C
PRZEKRÓJ B-B
budynek A
budynek B
budynek C
Kabel SN 3x(XRUHAKXs 1x120/50) – przyłącze ENEA OPERATOR
Kabel SN 3x(XRUHAKXs 1x120/50) – przyłącze PKP ENERGETYKA
Kable SN wg oddzielnego opracowania PRZYŁĄCZE PKP ENERGETYKA
Kable SN wg oddzielnego opracowania PRZYŁĄCZE ENEA OPERATOR
8 x DVK 160mm – kable NN wg oddzielnego opracowania
6 x DVK 160mm
3 x DVK 160mm
3 x DVK 160mm
Agregat prądotwórczy 800KVA
stojaki na baterie
szafa zasilacza UPS
Okablowanie pomiędzy zasilaczem UPS i bateriami
R-UPS/1
R-UPS/2
UPS/1
UPS/2
RG/1
RG/2
BK/1
BK/2
Wł. B/1
Wł. B/2
ZK-SN PKP
ZK-SN Enea
RW-G
RDA
RS5 Ø110
RS5 Ø160
RS5 Ø250
8x przepusty na rury Ø110
2x przepusty na rury Ø110
6x przepust na rurę Ø110
studnia rewizyjna
studnia odwadniająca
separator koalescencyjny
fragment kanału do likwidacji - wykonać posadzkę, jak w pozostałej części garażu
rury osłonowe wg PW elektryki
rury osłonowe wg PW elektryki
rury osłonowe wg PW elektryki