SPIS WŁZTÓW:
YDY 5x10 W8.16
YDY 5x10 W8.17
YDY 5x10 W8.18
YDY 5x10 W8.19
4xLgY 50+LgY25 W8.21
YDY 5x10 W8.20
YDY 5x10 W8.12
YDY 5x10 W8.13
YDY 5x10 W8.14
YDY 5x10 W8.15
YDY 5x10 W8.8
YDY 5x10 W8.9
YDY 5x10 W8.10
YDY 5x10 W8.11
YDY 5x10 W8.3
YDY 5x10 W8.4
YDY 5x10 W8.5
YDY 5x10 W8.6
4xLgY 35+LgY16 W8.2
YDY 5x10 W8.7
4xLgY 185+LgY95 W8.1
YDY 3x2.5
YDY 3x2.5
YDY 3x2.5
2x(4xLgY 150)+LgY150 W8
SPIS WŁZTÓW:
YDY 5x10 W3.16
YDY 5x10 W3.17
YDY 5x10 W3.18
YDY 5x10 W3.19
YDY 5x6 W3.20
YDY 5x10 W3.12
YDY 5x10 W3.13
YDY 5x10 W3.14
YDY 5x10 W3.15
YDY 5x10 W3.8
YDY 5x10 W3.9
YDY 5x10 W3.10
YDY 5x10 W3.11
YDY 5x10 W3.3
YDY 5x10 W3.4
YDY 5x10 W3.5
YDY 5x10 W3.6
YDY 5x10 W3.2
YDY 5x10 W3.7
4xLgY 185+LgY95 W3.1
2x(4xLgY 150)+LgY150 W3
SPIS WŁZTÓW:
YDY 5x10 W2.7
YDY 5x6 W2.8
YDY 5x6 W2.9
YDY 5x6 W2.10
5xLgY 25 W2.5
YDY 5x10 W2.6
5xLgY 16 W2.2
YDY 5x10 W2.3
YDY 5x10 W2.1
NKGs FE180 5x50 W2.4
4xLgY 35+LgY16 W2.11
YDY 3x2.5
4xLgY 70+LgY35 W2
Legenda:
- elektryczny podgrzewacz wody 2kW zasilany z gniazda pod umywalką 3P44
- urządzenie wentylacyjne
- koryto kablowe (typ na rysunku)
- oznaczenie linii kablowej
- wyłącznik główny p.poż.
- wypust kablowy
Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy opracowany w okresie 2008-2010 przez pracownię Portal - PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Niniejsze rysunki stanowią dokumentację ujednoliconą, uwzględniającą zmiany wprowadzone podczas budowy oraz projektami zamiennymi i uzupełniającymi wykonanymi przez pracownię CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
temat
"Budowa i wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul.Niemierzyńskiej / Cyfrowej, kontynuacja inwestycji"
nazwa projektu
Szczecin, ul. Niemierzyńska 17,17a
dz. nr 48, 49, 50
adres inwestycji
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
inwestor
mgr inż. Patryk Dominiak , upr. nr ZAP/0107/PODE/12
projektant / autor projektu
mgr inż. Mariusz Piątkowski, upr. nr ZAP/0125/PWOE/11
sprawdzający
RZUT GARAŻU - WŁZ,TY ZASILANIE
rys.
elektryczna
branża
1:100
skala
P. ZAMIENNY
fazę
Szczecin, lipiec 2013r
data
E61
nr rys.