UWAGA:
–POZA OTWORAMI I PRZEPUSTAMI OZNACZONYMI NA RZUTACH KONSTR. ZABRANIA SIĘ WYKONANIA PRZEJŚĆ W PROJEKCIE GŁOWIC SŁUPOWYCH
–OTWORY W PŁYCIE SPRAWDZIĆ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI
–GRUBOŚĆ PŁYTY – 26cm
OPAŁ RYS. POZOSTAŁYCH BRAKUJĄCYCH WYMIARÓW
–PRZEJŚCIA WIĘKSZYCH GABARYTÓW NIŻ ø160mm LUB GRUPY MNIEJSZYCH OTWORÓW NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWCZYM
–DOZBROJENIA PŁYTY PRZY OTWORACH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWCZYM
DOZBROJENIA STROPU WOKÓŁ OTWORU W STROPIE" DOPOWIAĆ DO GABARYTÓW OTWORU
–POD RURY SPUSTOWE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE INSTALACJI SANITARNYCH W STROPACH OSADZIĆ (LUB WYKONAĆ PRZEMIERZYĆ):
–POD RURĘ ø75 OTWÓR ø200
–POD RURĘ ø110 OTWÓR ø150
–POD RURĘ ø160 OTWÓR ø200
–OTWORY NANIEŚĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
–RYS. ROZPROWADZENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW
RYS. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
–NA RYS. PODANO MIN. WARTOŚCI ZAKŁADEK I ODSTĘPÓW SIATKI
–OSTATECZNE USYTUOWANIE ŚCIAN WYPEŁNIAJĄCYCH OPRACZ ELEMENTÓW MITRYN WG P.T.ARCH.

DOKUMENTACJA PROWADZONA
WYKONANO ZGODNIE Z PROJEKTEM
I NANIESIONYMI ZMIANAMI

PŁYTA STROPU GARAŻU OPARTA NA STROPIE BUDYNKU ZA POMOCĄ TRZPIENI DYLATACYJNYCH (NP SYSTEM "CRET" HALFEN)

KLATKA A-1

WIN A-1

UWAGA: prety#22

WYKAZ PRĘTÓW:

NR41	#12	(A-IIIN)	L=502	szt.58	
	20	460			
NR42	#12	(A-IIIN)	L=755	szt.152	
	20	990			
NR43	#12	(A-IIIN)	L=1032	szt.105	
	20	540			
NR44	#12	(A-IIIN)	L=582	szt.37	
	20	515			
NR45	#12	(A-IIIN)	L=557	szt.28	
	20	365			
NR46	#12	(A-IIIN)	L=407	szt.25	
	20	845			
NR47	#12	(A-IIIN)	L=929	szt.5	
	20	540			
NR48	#12	(A-IIIN)	L=655	szt.107	
	93	975			
NR49	#12	(A-IIIN)	L=705	szt.189	
	43	1040			
NR50	#12	(A-IIIN)	L=1040	szt.57	
	43	305			
NR51	#12	(A-IIIN)	L=347	szt.25	
	20	1105			
NR52	#12	(A-IIIN)	L=1147	szt.31	
	20	405			
NR53	#12	(A-IIIN)	L=470	szt.25	
	43	290			
NR54	#12	(A-IIIN)	L=374	szt.23	
	20	280			
NR55	#22	(A-IIIN)	L=500	szt.30	
	20	460			
NR56	#22	(A-IIIN)	L=360	szt.60	
	20	990			
NR57	#22	(A-IIIN)	L=420	szt.30	
	20	540			
NR58	#20	(A-IIIN)	L=500	szt.14	
	20	515			
NR59	#20	(A-IIIN)	L=360	szt.128	
	20	540			
NR60	#20	(A-IIIN)	L=420	szt.120	
	20	515			
NR61	#20	(A-IIIN)	L=400	szt.16	
	20	365			
NR62	#20	(A-IIIN)	L=330	szt.18	
	20	845			
NR63	#20	(A-IIIN)	L=180	szt.4	
	20	540			
NR64	#20	(A-IIIN)	L=835	szt.30	
	20	540			
NR65	#20	(A-IIIN)	L=805	szt.30	
	20	540			
NR66	#10	(A-IIIN)	L=215	szt.33	
	43	150			
NR67	#16	(A-IIIN)	L=300	szt.6	
	22	150			
NR68	#8	(A-IIIN)	L=215	szt.15	
	43	150			
NR69	#12	(A-IIIN)	L=322	szt.131	
	20	280			
NR70	#10	(A-IIIN)	L=300	szt.99	
	20	155			
NR71	#12	(A-IIIN)	L=300	szt.46	
	20	155			
NR72	#12	(A-IIIN)	L=197	szt.202	
	20	285			
NR73	#10	(A-IIIN)	L=327	szt.37	
	20	280			
NR75	#10	(A-IIIN)	L=260	szt.30	
	20				
NR76	#10	(A-IIIN)	Lc=39,30[mb]		
NR78	#16	(A-IIIN)	L=322	szt.20	
	20	280			

BETON C30/37W8 (B37W8)
Stal zbrojeniowa:
A-IIIN – RB500W (lub BSt500S) (oznaczenie "f średnica pręta")
A-I – St3SX (oznaczenie "ø średnica pręta")
A-0 – St0S (oznaczenie "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_nom=4,0cm – słupy
grubość otulenia: c_nom=2,5cm – ściany
grubość otulenia: c_nom=2,0cm – płyta żelbetowa
grubość otulenia: c_nom=3,0cm – podciągi, wieńce
Wykaz stali zbrojeniowej Nr 45

faza:	P.W.	branża:	KONSTRUKCJA
skala:	1:75	miejsce i data:	Szczecin VII.2010
		Nr rys:	86 /KW

przystanek Park Kasprowicza
Szczecin
Park Kasprowicza
Szczecin
Park Kasprowicza
Szczecin