

Szczecin, dnia 28.11.2014 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na całodobową stałą ochronę osób i mienia w budynkach Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Niemierzyńskiej 17a i ulicy Cyfrowej 4, 6, 8 oraz w bezpośrednim otoczeniu powyższych obiektów.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. III

Pytanie 4

Czy system ppoż. ma być podłączony do PSP czy tylko do CMA ?

Odpowiedź:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o. w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn.zm.) i w związku z zapytaniami dotyczącymi rozumienia zapisów dokumentacji przetargowej dokonuje wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust.1 ustawy):

System alarmowy sygnalizacji pożaru będzie monitorowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719), Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. nr 81 poz. 351 z późn.zm.).

Andrzej Felertowski
Szczeciński Park Naukowo-Technologicznego
PREZES