EZ

C□1 C□2 C□3 C□4 C□5 C□6 C□7 C□8

B1 B2 IA2 IA IA1

22KV/600/920 22KV/600/920 22KV/600/920 21KV/600/1000 21KV/600/1000 21KV/600/720 21KV/600/720 21KV/600/720 21KV/600/720 21KV/600/600 21KV/600/600 21KV/600/720 21KV/600/720 22KV/600/1000 22KV/600/1000

+20°C 2301W
2/203 Sala 18,06 wykł
+20°C 2164W
2/203 Sala 31,77 wykł
+20°C 2000W
2/203 Sala 28,58 wykł
+20°C 1399W
2/203 Sala 24,74 wykł
+20°C 1392W
2/203 Sala 26,72 wykł
+20°C 1104W
2/203 Sala 18,64 wykł
+20°C 1244W
2/203 Sala 19,22 wykł
+20°C 2428W
2/203 Sala 26,44 wykł
+20°C 2690W
2/203 Sala 27,35 wykł
+20°C 1242W
2/218 Sala 18,79 wykł
+20°C 1257W
2/218 Sala 19,66 wykł
+20°C 1916W
2/226 Sala 24,30 wykł
+20°C 1776W
2/218 Sala 22,05 wykł

1x1 1P 1x2

RS HP25 E60 E30 105 227 100 215 90 200 90 226 117 230 90 220 114 230 100 220 111 220 110 220 115 220 117 225

2/220 HOL+KS-B 49,21 wykł
2/215 HOL+KS-A 44,26 wykł
2/221 Korytarz 12,12 wykł
2/215 Korytarz 13,35 wykł
2/215 Korytarz 6,38 wykł
2/214 Kom 8,75 wykł
+20°C ROZDZ
2/218 WC-2 5,38 terra.
2/212 WC-N 4,36 terra.
+20°C 713W
+20°C 788W

Hp.=396 Hp.=396 Hp.=354 Hp.=357 Hp.=354 Hp.=324 Hp.=355

+8,80 +8,80 +7,70 +7,70 +6,56 +5,77

B18 B19 B19 B18

hp. 132 hp. 93 hp. 95 hp. 90 hp. 86

dkręg o promieniu 1,5m

Minimalny wymagany wymiar spocznika

21KV/600/1000 21KV/600/1000 21KV/600/920 21KV/600/920 21KV/600/720 21KV/600/720 21KV/600/720 21KV/600/720 21KV/600/800 22KV/600/1000 22KV/600/1000 22KV/600/1000 22KV/600/720 22KV/600/720

C□9 C□10 C□11 C□12 C□13 C□14 C□15 C□16 C□17 C□18

EW B B3 B1 IA2 IA A1

UWAGA:
REGULACJA POPRZEZ NASTAWY WSTĘPNE NA ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH.
NALEŻY ODCZYTAĆ ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA Z BILANSU DLA DANEGO POMIESZCZENIA
I USTAWIĆ PIERŚCIEŃ NASTAWNY ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WG TABELI:

Moc [W]	Nr
Do 400	1
400-600	2
600-800	3
800-1150	4
1150-1400	5
1400-1700	6
1700-2200	7
2200-2600	N

GRZEJNIKI COSMO-NOVA V

PODWÓJNY KUREK KULOWY

DN15 KĄTOWY

UWAGA: PODEJŚCIE POD GRZEJNIK

CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE
CENTRALNE OGRZEWANIE POWRÓT
ZIMNA WODA UŻYTKOWA
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
CIEPŁA WODA CYRKULACYJNA
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
KLIMATYZACJA

instalator
PROJEKTOWANIE, NADZORY WYKONAWSTWO INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNOLOGII
71-531 SZCZECIN, UL. NIEDUŻA 4/1
TEL. FAX. (091) 4 21 19 22
e-mail: INSTALATOR@MAX.PL

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT ISTNI. BUDYNKU SZKOŁY ZAWODOWEJ DLA SPN-T	FAZA
ADRES	SZCZECIN, UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, DZ. NR 3/5	PROJEKT
INWESTOR	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO-TECHOLOGICZNY SP. Z O.O. 70-035 SZCZECIN, UL. KOLUMBA 86/89	BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT II PIĘTRA
INSTALACJE C.O.

		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Gogulski	73/Sz/75	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Alicja Zelmachowicz		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Gogulski	163/Sz/2002	

DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
02.2009	SANITARNA	1:100	9

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ INSTALATOR ZABRONIONE
PROJEKT WYKONANO PRZY UŻYCIU PROGRAMU AUTOCAD LT 2002! NR LICENCJI 700-50387923