


| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Neptun 1x58W PC IP65 EVG | | |
| A1Aw | Neptun 1x58W PC IP65 EVG Aw | D2Aw | Beryl N 22/200 2x18W EVG Aw |
| A2 | Neptun 2x36W PC IP65 EVG | D3 | Beryl M 22 2x26W PS IP20 EVG |
| A2Aw | Neptun 2x36W PC IP65 EVG Aw | D3Aw | Beryl M 22 2x26W PS IP20 EVG Aw |
| B | Rubin Okrągły 1x40W/1x22W EVG | EL | Oprawa Ewak Jednostronna 8W AT |
| C1 C1 | Ametyst 2x18W IP65 EVG | E2 | Oprawa Ewak Dwustronna 8W AT |
| C2 | Ametyst 2x24W IP65 EVG | F1 | Vario 2x35W PPAR EVG + zawieszenie |
| D1 | Beryl N 22/200 2x26W EVG | F2 | Vario 2x54W PPAR EVG + zawieszenie |
| D1Aw | Beryl N 22/200 2x26W EVG Aw | G1 | Rubin T5 2x35W PPAR EVG |
| D2 | Beryl N 22/200 2x18W EVG | G2 | Vario 2x54W PPAR EVG + zawieszenie |

Załaczanie oświetlenia w holu i na klatce schodowej odbywa się poprzez czujniki ruchu instalowane w poszczególnych holach i klatkach schodowych. Oświetlenie załaczane jest sekcjami w ramach piętra.
W holu komunikacyjnym oświetlenie załaczane jest włacznikami schodowymi wg. rysunków.
Załaczanie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach realizowanej jest za pomocą włączników miejscowych, instalowanych na wysokości 1,4m.

czujnik ruchu 360 st załączający oświetlenie w obrębie piętra

F I U K - Firma Inżynieryjno Architektoniczna B.Fiuk
72-006 Mierzyn ul. Wesoła10 tel. 091 4858 167

Opracowanie :
Przebudowai remont istn. budynku Szkoły Zawodowej dla SPN-T

Adres inwestycji: Szczecin ul. Niemierzyńska nr dz 17a dz nr ewidencyjny 3/5

Inwestor :
Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.
70-035 Szczecin ul. Kolumba 86/89

Projektant : inż. Henryk Gałgański upr 27/64 do projektowania w specjalności energetyka

Sprawdził: mgr inż. Jan Kisielewicz upr 85/64 do projektowania w specjalności energetyka

Opracował: mgr inż. Jarosław Zieńkowicz

Faza -Opracowania : Proj. budowlany ENERGETYKA

SKALA – 1:100

Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA OŚWIETLENIE

Nr. rysunku: E10

Data: 12.2008