

A1	Neptun 1x58W PC IP65 EVG		
A1Aw	Neptun 1x58W PC IP65 EVG Aw	D1	Beryl N 22/200 2x26W EVG
A2	Neptun 2x36W PC IP65 EVG	D1Aw	Beryl N 22/200 2x26W EVG Aw
A2Aw	Neptun 2x36W PC IP65 EVG Aw	D2	Beryl N 22/200 2x18W EVG
	Rubin Okrągły 1x40W/1x22W EVG	D2Aw	Beryl N 22/200 2x18W EVG Aw
C1	Ametyst 2x18W IP65 EVG	E1	Oprawa Ewak Jednostronna 8W AT
C2	Ametyst 2x24W IP65 EVG	E2	Oprawa Ewak Dwustronna 8W AT

Załaczanie oświetlenia w holu i na klatce schodowej odbywa się poprzez czujniki ruchu instalowane w poszczególnych holach i klatkach schodowych. Oświetlenie załaczane jest sekcjami w ramach piętra.
W holu komunikacyjnym oświetlenie załaczane jest włacznikami schodowymi wg. rysunków.
Załaczanie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach realizowanej jest za pomocą włączników miejscowych, instalowanych na wysokości 1,4m.

czujnik ruchu 360 st załączający oświetlenie w obrębie piętra

F I U K - Firma Inżynieryjno Architektoniczna B.Fiuk
72-006 Mierzyn ul. Wesoła10 tel. 091 4858 167

Opracowanie :
Przebudowai remont istn. budynku Szkoły Zawodowej dla SPN-T

Adres inwestycji: Szczecin ul. Niemierzyńska nr dz 17a dz nr ewidencyjny 3/5

Inwestor :
Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.
70-035 Szczecin ul. Kolumba 86/89

Projektant : inż. Henryk Gałgański upr 27/64 do projektowania w specjalności energetyka	
Sprawdził mgr inż. Jan Kisielewicz upr 85/64 do projektowania w specjalności energetyka	
Opracował : mgr inż. Jarosław Zieńkowicz	
Faza -Opracowania : Proj. budowlany ENERGETYKA	SKALA – 1:100

Nazwa rysunku
RZUT PIWNIC OŚWIETLENIE

Nr. rysunku E2

Data: 12.2008