

KPZ (komputerowy punkt zasilania) składa się z gniazd
4x2P+Z dla zasilania ogólnego 230V 10A systemu Mosaic
4x2P+Z dla zasilania gwarantowanego 230V 10A systemu Mosaic
2xRJ45
montowane kanał kablowy DLP50x80 montowany przy podłodze
w osprzęcie wg. danych producenta

przejście przez strop kale oraz przewody należy chronić układając
w rurach instalacyjnych.

gniazda ogólne montowane w pokojach na wysokości 0,3m od podłogi

EL

Rozdzielnica wnękowa typu LEGRAND RWN 4x12 o
wymiarach 315x690x90 z drzwiczkami metalowymi kolor
biały RAL9010 z listwą przyłączeniową N+PE ora IP40

Rozdzielnice E I/1, E I/4, E I/5a zasilanie ogólne,
Rozdzielnice E I/2, E I/3, E I/5 zasilanie gwarantowane.

F I U K - Firma Inżynieryjno Architektoniczna B.Fiuk
72-006 Mierzyn ul. Wesoła10 tel. 091 4858 167

Opracowanie :

Przebudowai remont istn. budynku Szkoły Zawodowej dla SPN-T

Adres inwestycji: Szczecin ul. Niemierzyńska nr dz 17a
dz nr ewidencyjny 3/5

Inwestor :
Szczeciński Park
Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.
70-035 Szczecin ul. Kolumba 86/89

Projektant : inż. Henryk Gałgański upr 27/64 do projektowania w specjalności energetyka	
Sprawdził mgr inż. Jan Kisielewicz upr 85/64 do projektowania w specjalności energetyka	
Opracował: mgr inż. Jarosław Zieńkowicz	
Faza -Opracowania : Proj. budowlany ENERGETYKA	SKALA – 1:100

Nazwa rysunku
RZUT 1-PIĘTRA

Nr. rysunku
E5

Data:
12.2008