

UWAGA:

REGULACJA POPRZEZ NASTAWY WSTĘPNE NA ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH.
NALEŻY ODCZYTAĆ ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA Z BILANSU DLA DANEGO POMIESZCZENIA
I USTAWIĆ PIERŚCIEŃ NASTAWNY ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WG TABELI:

Moc [W]	Nr
Do 400	1
400-600	2
600-800	3
800-1150	4
1150-1400	5
1400-1700	6
1700-2200	7
2200-2600	N

- CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE
- CENTRALNE OGRZEWANIE POWRÓT
- ZIMNA WODA UŻYTKOWA
- CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
- CIEPŁA WODA CYRKULACYJNA
- KANALIZACJA SANITARNA
- KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
- KLIMATYZACJA

instalator
PROJEKTOWANIE, NADZORY WYKONAWSTWO INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNOLOGII
71-531 SZCZECIN, UL. NIEDUŻA 4/1
TEL. FAX. (091) 4 21 19 22
e-mail: INSTALATOR@MAX.PL

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT ISTNI. BUDYNKU SZKOŁY ZAWODOWEJ DLA SPN-T	FAZA
ADRES	SZCZECIN, UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, DZ. NR 3/5	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INWESTOR	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO-TECHOLOGICZNY SP. Z O.O. 70-035 SZCZECIN, UL. KOLUMBA 86/89	

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PARTERU

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN

		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Gogulski	73/Sz/75	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Alicja Zelmachowicz		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Gogulski	163/Sz/2002	

DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
02.2009	SANITARNA	1:100	2

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ INSTALATOR ZABRONIONE
PROJEKT WYKONANO PRZY UŻYCIU PROGRAMU AUTOCAD LT 2002! NR LICENCJI 700-50387923