



UWAGA:

REGULACJA PODRZĘT NASTAWY WSTĘPNE NA ZAWODACH TERMOSTATYCZNYCH.
NALEŻY DODATKOWO ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA Z BILANSU DLA DANEGO POMIESZCZENIA
I USTAWIĆ PIĘRSIEN NASTAWIANY ZAWODU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WG TABELI:

Moc [W]	Nr
400-400	1
400-600	2
600-800	3
800-1000	4
1100-1400	5
1400-1700	6
1700-2000	7
2200-2600	N

- GRZEJNIKI Ciepła-nocna v
 - PODŁOGANY KUREK KULOWY
 - DNIS KĄTOWY
 - UWAGA! PODŁOGI POD GRZEJNIKI
- CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE
CENTRALNE OGRZEWANIE POWRÓT
ZIMNA WODA UŻYTKOWA
CIEPŁA WODA CYRKULACYJNA
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
KLIMATYZACJA

instalator

PROJEKTOWANIE, NADZORY
WYKONAWSTWO INSTALACJI
SANITARNYCH I TECHNOLOGII

71-531 SZCZECIN, UL. MIEDUZA 4/1
TEL. FAX. (091) 4 21 19 22
e-mail: INSTALATOR@KAM.PL

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT ISTN. BUDYNKU SZKOŁY ZAMOWIENIE DLA SP-1	FAZA	PROJEKT
ADRES	SZCZECIN, UL. NIEMIERSKA 17A, DZ. NR 3/5		BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INWESTOR	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. 70-035 SZCZECIN, UL. KOLUMBA 86/89		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJE C.O., KLIMATYZACJI I WENTYLACJI		
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Gogulski	NR UPRAWNIENI	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Alicja Zelmachowicz		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Gogulski		
DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
02.2009	SANITARNA	1:100	6