

UWAGA:

REGULACJA POPRZEZ NASTAWY WSTĘPNE NA ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH.
NALEŻY ODCZYTAĆ ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA Z BILANSU DLA DANEGO POMIESZCZENIA
I USTAWIĆ PIERŚCIEŃ NASTAWNY ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WG TABELI:

Moc [W]	Nr
Do 400	1
400-600	2
600-800	3
800-1150	4
1150-1400	5
1400-1700	6
1700-2200	7
2200-2600	N



CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE
CENTRALNE OGRZEWANIE POWRÓT
ZIMNA WODA UŻYTKOWA
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
CIEPŁA WODA CYRKULACYJNA
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
KLIMATYZACJA

1-JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DO OBUDOWY
TYP FFQ50 SZT. 6
2-JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
RZQ100CV SZT. 3
3-ŻALUZJA STAŁA SZT. 2
4-POŁĄCZENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Z WYRZUTNIĄ POWIETRZA SZT. 3
5-WENTYLATORY OSIOWE POLO 5 ø120 PIR SZT. 9
6-NAWIEWNIK PODOKIENNY ø150 SZT. 9

instalator
PROJEKTOWANIE, NADZORY
WYKONAWSTWO INSTALACJI
SANITARNYCH I TECHNOLOGII
71-531 SZCZECIN, UL. NIEDŹWIEDZIA 4/1
TEL. FAX. (091) 4 21 19 22
e-mail: INSTALATOR@MAX.PL

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT ISTNI. BUDYNKU SZKOŁY ZAWODOWEJ DLA SPN-T	FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES	SZCZECIN, UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, DZ. NR 3/5		
INWESTOR	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO-TECHOLOGICZNY SP. Z O.O. 70-035 SZCZECIN, UL. KOLUMBA 86/89		

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PODDASZA

INSTALACJE C.O., KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Gogulski	73/Sz/75	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Alicja Zelmachowicz		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Gogulski	163/Sz/2002	

DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
02.2009	SANITARNA	1:100	10

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY PRACOWNI PROJEKTOWEJ INSTALATOR ZABRONIONE
PROJEKT WYKONANO PRZY UŻYCIU PROGRAMU AUTOCAD LT 2002! NR LICENCJI 700-50387923