Rzut pomieszczeń – skala 1:50



Schemat aksonometryczny



Oznaczenia na rysunku

DN15 / 1500	Opis odcinka (średnica/długość)		Dysza środkowa (8–o portowa 360°)
	Rura wznośna lub opadająca		Dysza przyścienna (7–o portowa 180°)
RN32x0,90	Rura wznośna (średnica x długość odcinka)	DN25 / 1,00	Opis odcinka rurociągu (średnica / długość)
DN10x2,50	Rura opadająca (średnica x długość odcinka)		Instalacja w strefie podłogi technicznej
	Uchwyt montażowy (obejma dwudzielna)		Instalacja w strefie sufitu podwieszonego lub w strefie właściwej

POMIESZCZENIE SERWERÓW			
Lp.	Ilość	Nazwa materiału	Nr artykułu
1	1	Butla 106 ltr. (napełniona 59,00 kg FM-200)	9460
2	2	Mocowanie butli 106 ltr.	9012
3	1	Wąż elastyczny zawór–rurociąg 50 mm	6540
4	1	Siłownik elektromagnetyczny	9490
5	1	Siłownik ręczny	2880
6	2	Adaptor 8mm BSPP	91105
7	1	Wąż pilotowy 8 mm – dł. 710mm	6490
8	1	Wyłącznik ciśnieniowy – sygnalizator wyzwolenia	99210
9	--	Rurociąg rozprowadzający	PN-80/H-74219
10	1	Dysza aluminiowa DN25 7x7,9mm	3410



Przebudowa i remont budynku istniejącej Szkoły Zawodowej
Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a

Stałe Urządzenie Gaśnicze ze środkiem FM-200 - rozmieszczenie urządzeń oraz schemat do obliczeń (pomieszczenie serwerów - piwnica)

Projektował	E. Pawłowicz		BETA DOM SP. Z O.O.
Sprawdził	E. Kasprzak		

Skala	1:50
Data wyk.	01/2009
Nr dok.	FS 386
Nr rys.	1/3