SZAFA RACK NR 1 19``/33U - MAX 300 KG

WENTYLATOR

230V

1U - PANEL WENTYLACYJNY

1U - PATCHPANEL 1

1U - PATCHPANEL 2

1U - PATCHPANEL 3

1U - PATCHPANEL 4

1U - PATCHPANEL 5

1U - PATCHPANEL 6

1U - PATCHPANEL 7

1U - PATCHPANEL 8

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 1

1U - PATCHPANEL 9

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 2

1U - PATCHPANEL 10

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 3

1U - PATCHPANEL 11

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 4

1U - PATCHPANEL 12

1U - LISTWA ZASILANIA

CZĘŚĆ KROSOWAŃ SYGNAŁÓW TELEFONICZNYCH dla PARTER , 1 PIĘTRO

CZĘŚĆ KROSOWAŃ SYGNAŁÓW INFORMATYCZNYCH dla PARTER, 1 PIĘTRO

CT

RG YDY3x2,5

230V

WYJ 1 | WYJ 2 | WYJ 3 | WYJ 4 | WYJ 5

uziemienie LgY1x35

SZAFA RACK NR 2 19``/33U - MAX 300 KG

WENTYLATOR

230V

1U - PANEL WENTYLACYJNY

1U - PATCHPANEL 1

1U - PATCHPANEL 2

1U - PATCHPANEL 3

1U - PATCHPANEL 4

1U - PATCHPANEL 5

1U - PATCHPANEL 6

1U - PATCHPANEL 7

1U - PATCHPANEL 8

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 1

1U - PATCHPANEL 9

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 2

1U - PATCHPANEL 10

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 3

1U - PATCHPANEL 11

1 lub 2U/min 32x1000Mb - SWITCH 4

1U - PATCHPANEL 12

1U - LISTWA ZASILANIA

CZĘŚĆ KROSOWAŃ SYGNAŁÓW INFORMATYCZNYCH dla 2 PIĘTRO , PODDASZE

RG YDY3x2,5

230V

WYJ 1 | WYJ 2 | WYJ 3 | WYJ 4 | WYJ 5

LgY1x35

LEGENDA

- szafa RACK 19``
- RnN — Rozdzielnia niskiego Napięcia
- CT — Centrala Telefoniczna
- 2xRJ45 — 2 gniazda pojedyńcze RJ45 listwowe
- przewód strukturalny/telefoniczny
- przewód zasilający
- mikrotunel
- punkt końcowy mikrotunelu

Przebudowa i remont budynku istniejącej Szkoły Zawodowej
Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a

System teleinformatyczny - Schemat blokowy

Opracował	M.Czerniawski		BETA DOM SP. Z O.O.
Sprawdził	T.Wróblewski		

Skala

Data wyk. 01/2009

Nr dok. 02/01/09

Nr rys. 1/6