



LEGENDA

- Centrala oddymniająca RZN4416-M z 2x7,2Ah/12VDC
- Przycisk Oddymniania RT42-ST
- Czujka dymu MPD821 z UBFXBASE-ND
- Słownik okienny KA
- Słownik drzwiowy DDS50/500
- Puszka PIP2A/3xylowa/rozg.
- Przewód HLGs PH90 3x2,5
- Przewód YnTSKY 3x2x0,8
- Przewód YnTSKY 1x2x0,8
- Przewód HDGs PH90 3x2,5
- Przewód słowników

Przebudowa i remont budynku istniejącej Szkoły Zawodowej Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a			Skala 1:100
Plan instalacji oddymniania - poddasze			Data wyk. 01/2009
Opracował	M. Czerniawski	BETA DOM SP. Z O.O.	Nr dok. 03/01/09
Sprawił	T. Wróblewski		Nr rys. 5/5