INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Spis opraw:

- LugClassic p/t 3x14 T5
- LugClassic p/t 4x14 T5
- 3 Rubia 2x28W
- 4 Katamaran Kinkiet 1x28W
- 5 Katamaran 2x35W
- 6 LugTrack5 1x35W z rastrem
- 7 Robin 70W CDMR111
- 8 Robin 35W CDMR111
- 9 LugStar n/t MH 70W
- 10 LugStar n/t 2x26 + szyba IP44
- 11 Robin 35W CDMR111
- 12 Atlantyk 2x36W
- 13 Lider 70W
- LugClassic p/t 4x18 IP40
- 15 CIRRUS 2x49 IP20
- 16 Atlantyk 2x18W
- E1 Brick Down 2x18W IP54

- elektryczny podgrzewacz wody 2kW zasilany z gniazda pod umywalką IP44
- (M) - urządzenie wentylacyjne
- W11 - oznaczenie linii kablowej
- - wyłącznik główny p.poż.

Spis opraw oświetlenie awaryjne:

- AW Oprawa awaryjna w technologii LED: GuideLED CG-S 5W z optyką asymetryczną prod.CEAG
- AW Oprawa awaryjna w technologii LED: GuideLED CG-S 5W z optyką asymetryczną prod.CEAG
- AW Oprawa awaryjna w technologii LED: GuideLED CG-S 5W z optyką symetryczną prod.CEAG
- AW Oprawa kierunkowa w technologii LED: GuideLED CG-S 2,6W prod.CEAG
- AW Oprawa awaryjna, adresowalna, świetlówkowa IP65: 6011.1 CG-S 8W prod.CEAG
- AW Oprawa awaryjna świetlówkowa ze statecznikiem adresowym z redukcją strumienia (30% En): N-EVG 136 CG-S prod.CEAG
- AW Oprawa awaryjna świetlówkowa ze statecznikiem adresowym : EVG 18 CG-S prod.CEAG

8x HDGs 3x2,5 obw. BC B14 - B21
2 x UYY10x1 do TG-1
2 x UYY7x1 do TG-2
HDGs 2x1 z BC do TH-B
HDGs 2x1 z BC do TP-B1
HDGs 2x1 z BC do TP-B2
HDGs 2x1 z BC do TPI-B1
HDGs 2x1 z BC do TPI-B2
HDGs 2x1 z BC do TPII-B1
HDGs 2x1 z BC do TPII-B2
HDGs 2x1 z BC do TPIII-B1
HDGs 2x1 z BC do TPIII-B2

6x HDGs 3x2,5 obw. BC B16 - B21
HDGs 2x1 z BC do TPI-B1
HDGs 2x1 z BC do TPI-B2
HDGs 2x1 z BC do TPII-B1
HDGs 2x1 z BC do TPII-B2
HDGs 2x1 z BC do TPIII-B1
HDGs 2x1 z BC do TPIII-B2
4 x YDY3x1,5 do cdef z TH-B

Legenda osprzętu:

- osprzęt elektroinstalacyjny nim IP44
  - włącznik pojedynczy
- osprzęt elektroinstalacyjny IP20
  - łącznik jednobiegunowy
  - łącznik świecznikowy
  - łącznik schodowy
  - przycisk/przycisk podświetlany
  - czujnik zmierzchowy - fotorezystor
  - wypust kablowy 1 fazowy
  - trasa prowadzona w kanałach kablowych ujętych na rysunkach tras linii WLZ

OPIS GRUP OPRAW:

10 x 5 TP/C1 O1 — kIaC
- 10 opraw w danym pomieszczeniu
- oprawy opisane 5 w spisie opraw
- zasilanie opraw rozdzielnicy TP/C1
- z obwodu O1
- oprawa sterowana przez łącznik opisany: kIaC

OPIS POJEDYNCZYCH OPRAW:

12/TG-1/O1 — Ag1
- typ pojedynczej oprawy
- zasilanie opraw rozdzielnicy RG-A
- z obwodu O1
- oprawa sterowana przez łącznik opisany: Ag1

budynek A, budynek B, budynek C

portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistość

Portal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
02-641 Warszawa, ul.Lekarska 8, tel./fax 022 8251432,
portal@pp-portal.pl
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42,
091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 5/7
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. Norbert Wszytko
upr. nr 11/Sz/2002
projektant:

mgr inż. Mariusz Piątkowski
opracowanie:

mgr inż. Szymno Woyke
upr. nr 183/Sz/2001
sprawdzający:

RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIA
rys.

branża:	skala:	
elektryczna	1:100	E77
faza: P.W.	data: Szczecin, grudzień 2009r	nr rys.