ROZDZIELNICA OŚWIETLENIOWA – TPI/C2



C.D. PONIŻEJ

projektowany przewód YDY 5x10
z rozdzielnicy RG-C

TPI/C2/G1	TPI/C2/G2	TPI/C2/G3	TPI/C2/G4	TPI/C2/G5	TPI/C2/G6	TPI/C2/G7	TPI/C2/G8	TPI/C2/G9	TPI/C2/G10	TPI/C2/G11	TPI/C2/G12	TPI/C2/P1	TPI/C2/P2	TPI/C2/P3	TPI/C2/P4	TPI/C2/P5	TPI/C2/P6
gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V
ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	podgrzewacz	podgrzewacz	podgrzewacz	podgrzewacz	podgrzewacz	podgrzewacz
												wody	wody	wody	wody	wody	wody
YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5
1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW

C.D. POWYŻEJ



	TPI/C2/S	TPI/C2/O1	TPI/C2/O2	TPI/C2/O3	TPI/C2/O4	TPI/C2/O5	TPI/C2/O6	TPI/C2/O7	TPI/C2/O8	TPI/C2/O9	TPI/C2/O10	TPI/C2/O11	TPI/C2/KN	TPI/C2/R
	sterowanie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Kontrola	Rezerwa 30%
	oświetleniem	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	napięcia	
	korytarza													
		YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	YDY 3/4x1,5	3xDY 1	
		0,90kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,67kW	0,10kW	

ROZDZIELNICE TYPU Profi+
BP-U-3S-600/10
BPZ-WB3S-600/10/1





portal | pracownia projektowa

profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
02–641 Warszawa, ul.Lekarska 8, tel./fax 022 8251432,
portal@pp–portal.pl
71–604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42,
091 81 22 199, biuro@pp–portal.pl
www.pp–portal.pl

PROJEKT BUDOWLANY
KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH
NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO
PARKU NAUKOWO –
TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL.
NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 5/7
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. Norbert Wszytko
upr. nr 11/Sz/2002
projektant:

mgr inż. Mariusz Piątkowski
opracowanie:

mgr inż. Szymno Woyke
upr. nr 183/Sz/2001
sprawdzający:

SCHEMAT TPI/C2

rys.

elektryczna
branża:

P.W.
faza:

skala:

Szczecin, GRUDZIEŃ 2009r
data:

E13
nr rys.