



DO SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH

ŚCIANA BUDYNKU

1. -przewód odprowadzający FeZn 30x5
 2. -Rura osłonowa DVK Ø 50
 3. -Skrzynka ze złączem kontrolnym
 4. -złącze kontrolne h=80cm
 5. -bednarka 30x5 uziom fundamentowy

A





profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistość

Portal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
02-641 Warszawa, ul.Lekarska 8, tel./fax 022 8251432,
portal@pp-portal.pl
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42,
091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH
NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO
PARKU NAUKOWO –
TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL.
NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 5/7
adres inwestycji:
Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny,
ul.Kolumbia, Szczecin
inwestor:
mgr inż. Norbert Wszytko
upr. nr 11/Sz/2002
projektant:

mgr inż. Mariusz Piątkowski
opracowanie:
mgr inż. Szymon Woyke
upr. nr 183/Sz/2001
sprawdzający:

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

elektryczna 1:100
branża: _____ szkoła: _____
P.B. _____ Szczecin, CZERWIEC
tępa: _____ 2009r
data: _____ nr rys. _____

E84

r vs.