CSP/3

Integral B5-SCU-CP-EAT64

B3-DAI2

2x YnTKSY(ekw)1x2x0,8mm
petla nr 1

2x YnTKSY(ekw)1x2x0,8mm
petla nr 2

B3-DAI2

2x YnTKSY(ekw)1x2x0,8mm
petla nr 3

2x YnTKSY(ekw)1x2x0,8mm
petla nr 4

B3-DAI2

2x YnTKSY(ekw)1x2x0,8mm
petla nr 5

2x YnTKSY(ekw)1x2x0,8mm
petla nr 6

- REZERWA -

B3-DM8

5x NKGs 2x1mm FE180/PH90

B5-PSU

B3-LPI

- LgY4mm

1xYnTKSYekw 3x2x0,8mm
połączenie sieciowe central

NKGs 3x2,5mm zasilanie z
wydzielonego pola podrozdzielnicy RPDŻ.

PE<10Ω

UWAGI:

1. INSTALACJE SSP WYKONAĆ PRZEWODAMI YnTKSY 1x2x0,8mm PROD. BITNER
2. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH CZUJKI MONTOWAĆ W GNIAZDACH USB-501-3 BEZPOŚREDNIO NA STROPIE
3. W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I SOCJALNYCH CZUJKI MONTOWAĆ W GNIAZDACH USB 501-1 LUB W SUFICIE PODWIESZANYM W GNIAZDACH USB 501-2
4. WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA MONTOWAĆ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE CZUJKI DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANY WSKAŹNIK
5. NALEŻY ZACHOWAĆ ODSTĘP OD KRATEK WENTYLACYJNYCH WYNOSZĄCY ZGODNIE Z NORMĄ I WYTYCZNYMI PRODUCENTA
6. PRZEWODY PĘTLI DOZOROWEJ YnTKSYekw1x2x0,8mm, UKŁADAĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH TYPU RB⌀16mm, BEZPOŚREDNIO NA STROPIE, LUB W TYNKU POD. MIN. 5mm WARSTWĄ ZAPRWY
7. CAŁOŚĆ INSTALACJI POWINNA BYĆ WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
8. PROJEKTUJE SIĘ SYSTEM OPARTY NA PRODUKTACH FIRMY SCHRACK-SECONET, ZAMIANA POWINNA BYĆ UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM LUB RZECZOZNAWCĄ DS. ZAB. POŻAROWYCH
9. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA I OSPRZĘT MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

LEGENDA:

- CZUJKA OPTYCZNA DYMU CUBUS MTD 533
- CZUJKA TEMPERATUROWA CUBUS MTD 533
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI BA-UPI
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY MPC 545-3
- MODUŁ WYJŚCIA NADZOROWANEGO TYPU BA-IOM
- MODUŁ WEJŚĆ NADZOROWANYCH BA-IM4
- MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY BA-REL4
- MODUŁ STERUJĄCY WEJŚĆ/WYJŚĆ BA-DI3
- SYRENA ALARMOWA TYPU SA-K7

portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-004 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5 i 1/8
adres inwestycji:

Szczecińskí Park Naukowo - Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. Piotr Markowski, zaś. SITP/CNBOP D-1229/07
projektował:

rysował:

sprawdzający:

schemat centrali CSP/3
rys.

elektryczna
branża:

1:100
skala:

P.W.
faza:

Szczecin, lipiec 2009r
data:

s2
nr rys.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .