




**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Program Regionalny  
dla rozwoju

Oś priorytetowa 1  
Działanie 1.2  
Poddziałanie 1.2.1

**GOSPODARKA – INNOWACJE – TECHNOLOGIE**  
Innowacje i transfer technologii  
Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

Szczecin, dnia 12.09.2011 r.

**Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.**

ul. Niemierzyńska 17 a

71-441 Szczecin

telefon: +48 91 8522911

fax.: +48 91 4336053

e-mail: inwestycje@spnt.pl

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

*Znak sprawy: SPNT/ZP/03/2011*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie wraz z wykonaniem systemów teletechnicznych”*

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmianami – dalej: „ustawa PZP”), który stanowi:

*„Art. 38.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.”,*

udziela odpowiedzi na pytania wniesione do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie wraz z wykonaniem systemów teletechnicznych”:

**Pytanie nr 2:**

„W działach dotyczących renowacji kamienia - dz. 1.4; 2.4; 3.4; 4.4 - pozycje 18; 65; 106; 143 - określają wstępne oczyszczenie elewacji kamiennej w m kw., zaś pozycje dotyczące konserwacji kamienia (poz. 19-24; 66-71; 107-112; 144-149) określone są w dm kw. Przy takim samym obmiarze, czyli 100-krotnie zaniżone. Prosimy o korektę obmiarów.”

**Odpowiedź:**


Zamawiający dokonuje modyfikacji polegającej na publikacji jednolitego skorygowanego przedmiaru na roboty budowlane, uwzględniającego uwagi Oferenta zawarte w pytaniach.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Program Regionalny  
dla rozwoju

Oś priorytetowa 1  
Działanie 1.2  
Poddziałanie 1.2.1

**GOSPODARKA – INNOWACJE – TECHNOLOGIE**  
Innowacje i transfer technologii  
Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

### Pytanie nr 3:

„Brak w przedmiarze wykonania balustrad schodowych zgodnie z rys. 10.”

### Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji polegającej na publikacji jednolitego skorygowanego przedmiaru na roboty budowlane, uwzględniającego uwagi Oferenta zawarte w pytaniach.

### Pytanie nr 4:

„Prosimy o sprecyzowanie typów wentylatorów (poz. 175; 176) oraz ich lokalizacji.”

### Odpowiedź:

W ofercie uwzględnić następujące wentylatory:

- z regulacją czasu działania, do zabudowy w ścianie, typ WSB100T prod. Awenta (lub zamienne o analogicznych parametrach techniczno-użytkowych) – szt. 2
- z czujnikiem wilgotności, do zabudowy w ścianie, typ WSB100H, prod. Awenta (lub zamienne o analogicznych parametrach techniczno-użytkowych) – szt. 3.

Ww wentylatory zostaną zainstalowane w pomieszczeniach piwnicznych: nr 2; 3; 9a; 9b; 9c; 9d.

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi, kompletne dokumenty ofertowe odpowiednio opisane i ułożone zgodnie z wymogami SIWZ należy umieścić w kopercie / opakowaniu zawierającej oznaczenie: **„OFERTA PRZETARG – Remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie wraz z wykonaniem systemów teletechnicznych. Nie otwierać przed dniem 14.09.2011 r. godz. 10:00”**.

Oferty przyjmowane będą przez Zamawiającego do dnia **14.09.2011 r.** do godz. **9:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00 w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin – sekretariat (parter).

PREZES  
Szczecińskiego Parku  
Naukowo-Technologicznego

Grzegorz Fluk  
(podpis)