P3
REYQ44P8Y1B
922 kg
26,6 kW
19,1x41,3x34,9
P2
REYQ38P8Y1B
842 kg
38,0 kW
19,1x41,3x34,9
P1
REYQ34P9Y1B
792 kg
22,2 kW
19,1x34,9x28,6
PO
REYQ26P8Y1B
588 kg
21,6 kW
19,1x34,9x28,6
HOL
RXYQ20P8W1B
668 kg
26,6 kW
15,9x28,6
SW P1
RZQG125L
77 kg
15,8 kW
9,5x15,9

jednostka zew
RXYQ16T

OTWOR 1100X400
SPOD OTWORU +16,50

klimatyzator kanałowy
o mocy chłodniczej 23kW
FXMQ250MB

OTWOR Ø500
SPOD OTWORU +16,55

C1

C4

C.4.01 kl. schod.
20,82 gres

cN1W1 4723kg
ymiary w rzucie:259x583cm
wysokość z ramą 339cm

pompa Grundfos
Magna 25-60

LEGENDA

- ELEMENTY UZBROJENIA ISTNIEJĄCE
- RURY INSTALACJI FREONOWEJ
- OZNACZENIA ELEMENTÓW NAWIEWNYCH KLIMATYZACJI KANAŁOWEJ
- OZNACZENIA ELEMENTÓW WYWIEWNYCH KLIMATYZACJI KANAŁOWEJ

budynek A
budynek B
budynek C

PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. CYFROWEJ W SZCZECINIE

temat:
„BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMERANIA TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY ULICY CYFROWEJ, KLIMATYZACJA ATRIUM

nazwa projektu:
Szczecin, ul. Cyfrowa 6
dz. nr 48, 49, 50, 1/11 ; obr. 1002
adres inwestycji:
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
inwestor:
dr inż. Adam Krupiński
projektant / autor projektu:
mgr inż. Agnieszka Cichocka
sprawdzający:

BUD. C - RZUT DACHU
klimatyzacja atrium IIpiętra
rys:

sanitarna	1:50	S1
branża:	skala:	nr rys.
PW. ZAMIENNY	Szczecin, 17.12.2015r	
faza:		