RG

Schemat strukturalny



UWAGA:

1. Ochronnik przepięciowy firmy DEHN, pozostała aparatura firmy LEGRAND.
2. Ochrona przed porażeniem - samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wkładek topikowych, wyłączników nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych wg normy PN-IEC 60364-4-41.
3. W rozdzielni zastosować wyłączniki różnicowoprądowe typu "AC"

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

ELSYS – SYSTEMY AWARYJNEGO ZASILANIA
Krzysztof Siemarz
ul. Gwarna 4/5
70-789 Szczecin
tel./fax.(91) 812 7086
tel. kom.605 829 932

temat: Instalacja agregatu prądotwórczego oraz systemu UPS

obiekt: Budynek Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego

adres: ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin

inwestor: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

Branża elektryczna: projektant: Krzysztof Niemcewicz 28/Sz/78 — podpis:

Branża elektryczna: opracował: Krzysztof Siemarz, Marcin Trzepański — podpis:

nazwa rysunku: Schemat rozdzielni RG

skala: —

nr rys.: 8

data: 07.2011