



Rozdzielnica XL3-400 Metal W1900, IP40, 1600x1150x213mm




firmy Legrand lub równoważna.
Rys. nr 15.

Licznik energii elektrycznej ALD1 saia-burgess - jednofazowy, pomiar bezpośredni, 32A, 1modół, klasa 1.0, 230VAC lub równoważny.
Gniazda tablicowe skośne 230V, 32A, IP44, nr 1492 kat.
MENNEKES lub równoważne



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SZYBKIE WYŁĄCZANIE
ZASILANIA

 SYSTEMY AWARYJNEGO ZASILANIA	Krzysztof Siemarz ul. Gwarna 4/5 70-789 Szczecin tel./fax. (91) 812 7086 tel. kom.605 829 932	
	temat: Instalacja agregatu prądotwórczego oraz systemu UPS	
obiekt: Budynek Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego		adres: ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin
inwestor: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny		
Branża elektryczna: projektant: Krzysztof Niemcewicz 28/Sz/78	podpis: 	
opracował: Krzysztof Siemarz Marcin Trzepański	podpis: 	
nazwa rysunku: Schemat tablicy TPS-A		
skala: _____	nr rys.: 9	data: 07.2011