

Projektowana lokalizacja agregatu prądotwórczego 150kV·A.
Posadowienie agregatu wykonać wg wytycznych producenta agregatu - założenia do proj. pkt. I.10

Przepusty pomiędzy stanowiskiem projektowanego agregatu a istniejącym budynkiem ujęte w cz. budowlanej
1x Arot ϕ110 - dla kabli energetycznych
1x Arot ϕ75 - dla kabli sterowniczych
ułożonych w ziemi na gł. 0,8m.
Rodzaje przewodów i kabli wg opisu projektu.

RZECZOZNAWCA
ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
mł. bryg. w st. sp. inż. Krzysztof Matuszczak
upr. KGPSP nr 211/03
Szczecin, dn. 09.07.11
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag stwierdzam z uwagami

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii
1) bez zastrzeżeń
2) ~~z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii~~
l.p. opinii 34/07/11
Data 7.07.2011
mgr inż. Ryszard Morawski
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP 329/99 w grupach: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.5; 4.2
zam. Szczecin, ul. Kaliny 31/7
tel. (091) 452-40-03
podpis

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

ELSYS
SYSTEMY AWARYJNEGO ZASILANIA
Krzysztof Siemarz
ul. Gwarna 4/5
70-789 Szczecin
tel./fax.(091) 812 7086
tel. kom.605 829 932

temat: Instalacja agregatu prądotwórczego oraz systemu UPS

obiekt: Budynek Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego

adres: ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin

inwestor: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

Branża elektryczna: projektant: Krzysztof Niemcewicz 28/Sz/78 — podpis:

Branża elektryczna: opracował: Krzysztof Siemarz, Marcin Trzepański — podpis:

nazwa rysunku: Plan zagospodarowania. Lokalizacja agregatu prądotwórczego.

skala: —

nr rys.: 1

data: 07.2011